

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 27.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кромянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
27.03.2023 23	24,00	0,00	42,19	38,27	3,92	140,210	140,210	0,000	6,00	6,50	0,547
28.03.2023 23	24,00	0,00	41,48	37,60	3,88	139,760	139,760	0,000	6,00	6,50	0,538
29.03.2023 23	24,00	0,00	47,00	41,80	5,20	140,110	140,110	0,000	6,00	6,50	0,727
30.03.2023 23	24,00	0,00	47,43	42,11	5,32	140,700	140,700	0,000	6,00	6,50	0,747
31.03.2023 23	24,00	0,00	44,00	39,44	4,56	140,220	140,220	0,000	6,00	6,50	0,637
01.04.2023 23	24,00	0,00	40,06	36,33	3,73	139,770	139,770	0,000	6,00	6,50	0,518
02.04.2023 23	24,00	0,00	41,72	37,69	4,03	139,790	139,790	0,000	6,00	6,50	0,562
03.04.2023 23	24,00	0,00	42,38	38,27	4,11	139,780	139,780	0,000	6,00	6,50	0,568
04.04.2023 23	24,00	0,00	39,65	36,26	3,39	139,380	139,380	0,000	6,00	6,50	0,471
05.04.2023 23	24,00	0,00	39,29	36,03	3,26	139,370	139,370	0,000	6,00	6,50	0,450
06.04.2023 23	24,00	0,00	44,45	39,93	4,52	139,990	139,990	0,000	6,00	6,50	0,631
07.04.2023 23	24,00	0,00	42,69	38,54	4,15	137,740	137,740	0,000	6,00	6,50	0,569
08.04.2023 23	24,00	0,00	40,68	37,04	3,64	139,840	139,840	0,000	6,00	6,50	0,505
09.04.2023 23	24,00	0,00	39,10	35,90	3,20	146,350	146,350	0,000	6,00	6,50	0,465
10.04.2023 23	24,00	0,00	36,21	33,72	2,49	145,370	145,370	0,000	6,00	6,50	0,362
11.04.2023 23	24,00	0,00	37,33	34,52	2,81	122,610	122,610	0,000	6,00	6,50	0,339
12.04.2023 23	24,00	0,00	40,93	37,35	3,58	146,220	146,220	0,000	6,00	6,50	0,519
13.04.2023 23	24,00	0,00	39,92	36,57	3,35	145,820	145,820	0,000	6,00	6,50	0,487
14.04.2023 23	24,00	0,00	37,73	34,81	2,92	147,240	147,240	0,000	6,00	6,50	0,426
15.04.2023 23	24,00	0,00	37,63	34,51	3,12	97,390	97,360	0,030	6,00	6,50	0,300
16.04.2023 23	24,00	0,00	37,05	34,54	2,51	32,890	32,920	-0,030	6,00	6,50	0,081
17.04.2023 23	24,00	0,00	21,46	22,59	-1,13	0,080	0,080	0,000	6,00	6,50	0,000
18.04.2023 23	24,00	0,00	20,34	18,06	2,28	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
19.04.2023 23	24,00	0,00	19,39	18,22	1,17	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
20.04.2023 23	24,00	0,00	18,31	17,70	0,61	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	37,54	34,31	3,22	112,025	112,025	0,000	6,00	6,50	0,418
Итого	600,00	0,00				2800,630	2800,630	0,000			10,449

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru