

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1414271

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.08.2022 23	24,00	50,97	47,33	3,64	12,270	11,090	1,180	0,400	0,350	1,180	0,088
23.08.2022 23	24,00	45,63	41,86	3,77	9,340	7,990	1,350	0,400	0,350	1,350	0,081
24.08.2022 23	24,00	49,96	46,39	3,57	12,000	10,840	1,160	0,400	0,350	1,160	0,085
25.08.2022 23	24,00	50,30	46,75	3,55	12,100	11,070	1,030	0,400	0,350	1,030	0,080
26.08.2022 23	24,00	50,63	47,04	3,59	12,300	11,070	1,230	0,400	0,350	1,230	0,090
27.08.2022 23	24,00	50,30	46,78	3,52	12,090	11,170	0,920	0,400	0,350	0,920	0,076
28.08.2022 23	24,00	50,52	46,98	3,54	12,150	11,130	1,020	0,400	0,350	1,020	0,080
29.08.2022 23	24,00	48,91	45,61	3,30	12,320	11,200	1,120	0,400	0,350	1,120	0,079
30.08.2022 23	24,00	49,89	45,81	4,08	11,380	10,355	1,025	0,400	0,350	1,025	0,079
31.08.2022 23	24,00	50,55	46,95	3,60	12,140	11,150	0,990	0,400	0,350	0,990	0,079
01.09.2022 23	24,00	50,23	46,70	3,53	12,100	11,160	0,940	0,400	0,350	0,940	0,076
02.09.2022 23	24,00	50,14	46,60	3,54	12,020	11,190	0,830	0,400	0,350	0,830	0,072
03.09.2022 23	24,00	49,93	46,44	3,49	11,340	10,230	1,110	0,400	0,350	1,110	0,080
04.09.2022 23	24,00	49,92	46,50	3,42	12,410	11,320	1,090	0,400	0,350	1,090	0,082
05.09.2022 23	24,00	47,65	44,20	3,45	12,270	11,320	0,950	0,400	0,350	0,950	0,073
06.09.2022 23	24,00	47,76	44,14	3,62	12,360	11,310	1,050	0,400	0,350	1,050	0,079
07.09.2022 23	24,00	47,24	43,52	3,72	12,260	10,930	1,330	0,400	0,350	1,330	0,090
08.09.2022 23	24,00	47,85	44,04	3,81	12,110	11,000	1,110	0,400	0,350	1,110	0,082
09.09.2022 23	24,00	48,76	44,80	3,96	11,940	11,130	0,810	0,400	0,350	0,810	0,074
10.09.2022 23	24,00	50,65	46,45	4,20	11,950	11,140	0,810	0,400	0,350	0,810	0,078
11.09.2022 23	24,00	49,34	45,21	4,13	11,920	10,760	1,160	0,400	0,350	1,160	0,088
12.09.2022 23	24,00	49,16	45,46	3,70	12,750	11,590	1,160	0,400	0,350	1,160	0,086
13.09.2022 23	24,00	50,03	45,90	4,13	12,030	10,550	1,480	0,400	0,350	1,480	0,102
14.09.2022 23	24,00	48,21	44,39	3,82	12,090	10,770	1,320	0,400	0,350	1,320	0,090
15.09.2022 23	24,00	48,35	44,56	3,79	12,400	10,930	1,470	0,400	0,350	1,470	0,096
16.09.2022 23	24,00	48,21	44,33	3,88	12,190	10,570	1,620	0,400	0,350	1,620	0,099
17.09.2022 23	24,00	51,60	47,32	4,28	12,100	10,690	1,410	0,400	0,350	1,410	0,103
18.09.2022 23	24,00	51,94	47,65	4,29	12,100	10,700	1,400	0,400	0,350	1,400	0,103
19.09.2022 23	24,00	51,24	47,01	4,23	11,820	10,720	1,100	0,400	0,350	1,100	0,089
20.09.2022 23	24,00	51,01	46,76	4,25	11,950	10,690	1,260	0,400	0,350	1,260	0,095
Среднее	24,00	49,56	45,78	3,78	12,007	10,859	1,148	0,400	0,350	1,148	0,085
Итого	720,00				360,200	325,765	34,435			34,435	2,554

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.08.2022 23	10307,967	9074,482	74,873
20.09.2022 23	10668,167	9400,247	77,427

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru