

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Администрация Небугского сельского поселения
Туапсинского района

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6

Номер прибора:

1105748

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	11,46	0,000	11,46	0,000	0,00	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	13,75	0,000	13,67	0,000	0,08	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	56,51	24,262	43,14	25,078	13,37	-0,816	0,324
02.11.2022 23	24,00	54,65	70,246	47,72	70,331	6,93	-0,085	0,487
03.11.2022 23	24,00	52,70	68,320	46,18	68,490	6,52	-0,170	0,445
04.11.2022 23	24,00	53,64	67,468	46,90	67,616	6,74	-0,148	0,455
05.11.2022 23	24,00	54,99	67,545	47,98	69,361	7,01	-1,816	0,473
06.11.2022 23	24,00	54,78	68,765	47,73	68,851	7,05	-0,086	0,485
07.11.2022 23	24,00	55,85	66,757	48,44	66,821	7,41	-0,064	0,494
08.11.2022 23	24,00	55,71	66,179	48,41	66,306	7,30	-0,127	0,483
09.11.2022 23	24,00	53,85	68,763	47,32	68,847	6,53	-0,084	0,449
10.11.2022 23	24,00	55,26	64,107	47,79	66,243	7,47	-2,136	0,479
11.11.2022 23	24,00	56,36	44,715	48,12	46,051	8,24	-1,336	0,368
12.11.2022 23	24,00	54,99	38,910	45,31	41,091	9,68	-2,181	0,377
13.11.2022 23	24,00	55,04	65,350	47,35	68,901	7,69	-3,551	0,503
14.11.2022 23	24,00	55,91	64,864	47,26	65,983	8,65	-1,119	0,561
15.11.2022 23	24,00	54,31	61,895	48,15	62,229	6,16	-0,334	0,691
16.11.2022 23	24,00	55,35	63,899	47,90	64,048	7,45	-0,149	0,476
17.11.2022 23	24,00	55,27	66,338	46,64	66,815	8,63	-0,477	0,573
18.11.2022 23	24,00	55,36	65,872	46,19	66,937	9,17	-1,065	0,604
19.11.2022 23	24,00	52,88	64,908	46,39	65,268	6,49	-0,360	0,422
20.11.2022 23	24,00	52,94	67,817	46,83	68,175	6,11	-0,358	0,414
21.11.2022 23	24,00	53,08	68,490	47,09	68,553	5,99	-0,063	0,410
Среднее	24,00	51,07	56,760	44,09	57,478	6,99	-0,718	0,434
Итого	552,00		1305,470		1321,995		-16,525	9,974

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	11559,736	11613,377	85,829
21.11.2022	12865,206	12935,372	110,007

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru