

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 3

Номер прибора: 1800596

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2023 23	22,05	58,07	43,55	14,52	138,410	143,502	-5,091	0,600	0,550	1,992
19.02.2023 23	20,88	58,72	43,10	15,62	120,838	129,060	-8,222	0,600	0,550	1,875
20.02.2023 23	20,52	57,60	43,74	13,86	134,247	148,643	-14,396	0,600	0,550	1,806
21.02.2023 23	20,07	60,34	43,98	16,36	116,320	128,705	-12,385	0,600	0,550	1,884
22.02.2023 23	20,33	57,74	42,79	14,95	118,553	131,184	-12,632	0,600	0,550	1,742
23.02.2023 23	19,38	60,58	43,46	17,12	108,441	120,609	-12,168	0,600	0,550	1,840
24.02.2023 23	19,60	58,99	42,61	16,38	111,681	124,021	-12,340	0,600	0,550	1,813
25.02.2023 23	20,58	57,09	42,63	14,46	123,429	137,405	-13,976	0,600	0,550	1,730
26.02.2023 23	21,03	54,59	41,98	12,61	125,531	140,215	-14,685	0,600	0,550	1,579
27.02.2023 23	20,50	55,08	42,06	13,02	118,997	132,774	-13,777	0,600	0,550	1,539
28.02.2023 23	19,63	53,24	40,29	12,95	109,021	120,750	-11,729	0,600	0,550	1,408
01.03.2023 23	19,37	55,76	41,39	14,37	108,311	118,327	-10,016	0,600	0,550	1,548
02.03.2023 23	18,92	57,86	41,32	16,54	100,628	110,193	-9,565	0,600	0,550	1,622
03.03.2023 23	20,40	55,68	41,25	14,43	114,646	122,796	-8,150	0,600	0,550	1,591
04.03.2023 23	20,80	53,11	40,67	12,44	121,474	129,076	-7,603	0,600	0,550	1,509
05.03.2023 23	20,38	54,17	40,96	13,21	117,765	125,095	-7,330	0,600	0,550	1,553
06.03.2023 23	19,97	51,74	39,51	12,23	114,246	121,690	-7,444	0,600	0,550	1,395
07.03.2023 23	20,18	50,25	38,36	11,89	114,920	122,539	-7,619	0,600	0,550	1,362
08.03.2023 23	19,38	50,25	37,85	12,40	107,221	114,617	-7,396	0,600	0,550	1,305
09.03.2023 23	18,82	50,47	36,67	13,80	94,877	101,844	-6,968	0,600	0,550	1,236
10.03.2023 23	18,18	50,25	36,28	13,97	87,855	94,416	-6,561	0,600	0,550	1,196
11.03.2023 23	18,30	48,71	35,21	13,50	85,450	92,157	-6,707	0,600	0,550	1,109
12.03.2023 23	18,13	50,02	35,99	14,03	85,207	91,729	-6,522	0,600	0,550	1,127
13.03.2023 23	17,65	50,22	35,07	15,15	77,175	82,022	-4,847	0,600	0,550	1,166
14.03.2023 23	17,93	46,24	33,61	12,63	86,640	90,819	-4,178	0,600	0,550	1,024
15.03.2023 23	17,87	48,15	31,84	16,31	60,830	64,988	-4,158	0,600	0,550	0,973
16.03.2023 23	17,97	43,92	31,57	12,35	78,531	84,750	-6,219	0,600	0,550	0,913
17.03.2023 23	20,57	54,98	43,81	11,17	148,971	163,993	-15,021	0,600	0,550	1,663
18.03.2023 23	21,00	54,94	43,83	11,11	146,805	160,919	-14,114	0,600	0,550	1,630
19.03.2023 23	21,63	54,97	43,85	11,12	145,423	157,549	-12,126	0,600	0,550	1,616
20.03.2023 23	21,67	54,93	43,86	11,07	145,130	156,558	-11,428	0,600	0,550	1,605
Среднее	19,80	53,83	40,10	13,73	111,857	121,385	-9,528	0,600	0,550	1,495
Итого	613,70				3467,573	3762,945	-295,371			46,352

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
18.02.2023	122938,061	123414,099	1264,087
20.03.2023	126405,634	127177,043	1310,439

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru