

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 16

Номер прибора: 1303419

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	15,95	0,000	15,82	0,000	0,13	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	16,40	0,000	16,36	0,000	0,04	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	15,53	0,000	15,36	0,000	0,17	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	39,90	24,177	29,28	24,280	10,62	-0,103	0,269
03.11.2022 23	24,00	43,00	56,284	36,49	56,229	6,51	0,055	0,369
04.11.2022 23	24,00	45,54	77,848	38,37	77,780	7,17	0,068	0,558
05.11.2022 23	24,00	46,60	74,887	39,17	74,800	7,43	0,087	0,556
06.11.2022 23	24,00	45,85	73,939	38,94	73,879	6,91	0,060	0,510
07.11.2022 23	24,00	45,65	73,007	38,73	72,957	6,92	0,050	0,505
08.11.2022 23	24,00	46,16	71,821	38,70	71,805	7,46	0,016	0,538
09.11.2022 23	24,00	44,54	76,713	38,40	76,720	6,14	-0,007	0,474
10.11.2022 23	24,00	47,61	83,343	40,59	83,438	7,02	-0,095	0,585
11.11.2022 23	24,00	48,93	78,433	41,11	78,428	7,82	0,005	0,613
12.11.2022 23	24,00	48,56	74,826	40,52	74,818	8,04	0,008	0,601
13.11.2022 23	24,00	47,98	72,995	40,15	72,924	7,83	0,071	0,572
14.11.2022 23	24,00	46,28	75,241	39,25	75,208	7,03	0,033	0,529
15.11.2022 23	24,00	46,32	89,694	40,57	89,675	5,75	0,019	0,516
16.11.2022 23	24,00	45,17	146,798	42,36	146,485	2,81	0,313	0,414
17.11.2022 23	24,00	44,84	157,493	42,62	156,302	2,22	1,191	0,351
18.11.2022 23	24,00	44,55	163,785	42,62	162,886	1,93	0,899	0,318
19.11.2022 23	24,00	44,77	128,146	41,95	128,060	2,82	0,086	0,362
20.11.2022 23	24,00	44,76	67,848	40,57	67,816	4,19	0,032	0,284
21.11.2022 23	24,00	44,21	49,297	40,27	49,234	3,94	0,063	0,199
Среднее	24,00	41,70	74,634	36,44	74,510	5,26	0,124	0,397
Итого	552,00		1716,575		1713,724		2,851	9,121

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	51765,539	51728,305	320,888
21.11.2022	53482,114	53442,029	330,008

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru