

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мостовая, д. 12а

Номер прибора: 1318380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	17,23	17,48	-0,25	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	-0,000
31.10.2022 23	24,00	17,74	17,73	0,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
01.11.2022 23	24,00	16,87	17,24	-0,37	18,038	18,725	-0,687	6,118	5,608	-0,007
02.11.2022 23	24,00	45,50	31,88	13,62	38,464	39,886	-1,422	6,118	5,608	0,543
03.11.2022 23	24,00	38,86	30,29	8,57	40,623	42,239	-1,616	6,118	5,608	0,362
04.11.2022 23	24,00	48,81	35,58	13,23	59,695	62,139	-2,444	6,118	5,608	0,822
05.11.2022 23	24,00	50,61	36,95	13,66	59,083	61,344	-2,261	6,118	5,608	0,838
06.11.2022 23	24,00	50,75	37,08	13,67	57,992	60,317	-2,325	6,118	5,608	0,825
07.11.2022 23	24,00	50,46	36,88	13,58	56,972	59,249	-2,276	6,118	5,608	0,805
08.11.2022 23	24,00	49,81	36,57	13,24	56,068	58,301	-2,232	6,118	5,608	0,772
09.11.2022 23	24,00	48,28	35,93	12,35	55,531	57,707	-2,176	6,118	5,608	0,713
10.11.2022 23	24,00	50,81	36,96	13,85	56,351	58,611	-2,260	6,118	5,608	0,812
11.11.2022 23	24,00	52,34	37,86	14,48	55,501	57,757	-2,257	6,118	5,608	0,836
12.11.2022 23	24,00	52,17	37,83	14,34	55,130	57,420	-2,290	6,118	5,608	0,823
13.11.2022 23	24,00	51,53	37,66	13,87	54,622	56,897	-2,275	6,118	5,608	0,789
14.11.2022 23	24,00	49,47	36,75	12,72	54,854	57,075	-2,222	6,118	5,608	0,726
15.11.2022 23	24,00	50,43	37,94	12,49	65,019	67,544	-2,524	6,118	5,608	0,844
16.11.2022 23	24,00	48,32	39,70	8,62	97,816	101,102	-3,287	6,118	5,608	0,872
17.11.2022 23	24,00	48,06	39,87	8,19	101,942	105,393	-3,451	6,118	5,608	0,863
18.11.2022 23	24,00	47,87	39,97	7,90	105,195	108,982	-3,787	6,118	5,608	0,861
19.11.2022 23	24,00	48,06	40,11	7,95	102,159	105,631	-3,472	6,118	5,608	0,840
20.11.2022 23	24,00	48,26	40,60	7,66	105,909	109,420	-3,511	6,118	5,608	0,838
21.11.2022 23	24,00	39,11	34,49	4,62	112,053	115,750	-3,697	6,118	5,608	0,535
Среднее	24,00	44,41	34,49	9,91	61,262	63,543	-2,281	6,118	5,608	0,666
Итого	552,00				1409,016	1461,491	-52,474			15,311

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
30.10.2022	19389,938	335,021
21.11.2022	19337,463	349,927

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru