

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: МБУ СШ №10

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, д. 1

Номер прибора: 00011507

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	0,00	9,43	9,31	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	10,33	12,13	-1,80	0,000	1,060	-1,060	6,00	5,50	0,000
03.11.2022 23	24,00	0,00	13,09	12,96	0,13	0,000	1,040	-1,040	6,00	5,50	0,000
04.11.2022 23	24,00	0,00	12,35	12,77	-0,42	0,000	2,050	-2,050	6,00	5,50	0,000
05.11.2022 23	24,00	0,00	10,48	12,47	-1,99	0,000	2,520	-2,520	6,00	5,50	0,000
06.11.2022 23	24,00	0,00	9,54	11,35	-1,81	0,000	2,950	-2,950	6,00	5,50	0,000
07.11.2022 23	24,00	0,00	42,48	37,88	4,60	35,220	38,940	-3,720	6,00	5,50	0,197
08.11.2022 23	24,00	0,00	54,39	48,25	6,14	115,790	117,520	-1,730	6,00	5,50	0,714
09.11.2022 23	24,00	0,00	54,94	48,45	6,49	116,110	121,240	-5,130	6,00	5,50	0,754
10.11.2022 23	24,00	0,00	54,59	48,26	6,33	116,100	116,100	0,000	6,00	5,50	0,734
11.11.2022 23	24,00	0,00	53,52	47,50	6,02	116,840	116,840	0,000	6,00	5,50	0,701
12.11.2022 23	24,00	0,00	53,68	47,75	5,93	115,830	115,830	0,000	6,00	5,50	0,688
13.11.2022 23	24,00	0,00	53,57	47,49	6,08	113,380	116,650	-3,270	6,00	5,50	0,690
14.11.2022 23	24,00	0,00	54,28	48,11	6,17	114,060	114,520	-0,460	6,00	5,50	0,702
15.11.2022 23	24,00	0,00	53,08	46,69	6,39	103,490	103,490	0,000	6,00	5,50	0,664
16.11.2022 23	24,00	0,00	53,08	46,75	6,33	103,330	103,330	0,000	6,00	5,50	0,652
17.11.2022 23	24,00	0,00	53,81	47,43	6,38	103,950	103,950	0,000	6,00	5,50	0,665
18.11.2022 23	24,00	0,00	52,12	46,28	5,84	107,460	107,460	0,000	6,00	5,50	0,628
19.11.2022 23	24,00	0,00	53,74	47,78	5,96	107,560	107,560	0,000	6,00	5,50	0,645
20.11.2022 23	24,00	0,00	55,03	48,99	6,04	107,190	107,190	0,000	6,00	5,50	0,646
21.11.2022 23	24,00	0,00	42,01	38,55	3,46	109,260	109,260	0,000	6,00	5,50	0,376
Среднее	24,00	0,00	40,45	36,53	3,92	75,503	76,643	-1,140	6,00	5,50	0,450
Итого	504,00	0,00				1585,570	1609,500	-23,930			9,456

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru