

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 3

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 63825

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2023 23	24,00	0,00	58,42	42,46	15,96	70,470	70,470	0,000	0,59	0,49	1,126
19.02.2023 23	24,00	0,00	58,71	42,92	15,79	70,560	70,560	0,000	0,59	0,49	1,114
20.02.2023 23	24,00	0,00	56,74	41,92	14,82	70,510	70,510	0,000	0,59	0,49	1,046
21.02.2023 23	24,00	0,00	57,37	41,73	15,64	67,210	67,210	0,000	0,59	0,49	1,052
22.02.2023 23	24,00	0,00	55,01	40,80	14,21	69,530	69,530	0,000	0,59	0,49	0,989
23.02.2023 23	24,00	0,00	61,74	44,41	17,33	69,370	69,370	0,000	0,59	0,49	1,201
24.02.2023 23	24,00	0,00	54,10	39,96	14,14	69,030	69,030	0,000	0,59	0,49	0,976
25.02.2023 23	24,00	0,00	53,23	39,61	13,62	68,940	68,940	0,000	0,59	0,49	0,937
26.02.2023 23	24,00	0,00	52,42	39,54	12,88	68,420	68,420	0,000	0,59	0,49	0,882
27.02.2023 23	24,00	0,00	51,55	39,19	12,36	68,400	68,400	0,000	0,59	0,49	0,842
28.02.2023 23	24,00	0,00	55,66	41,90	13,76	69,660	69,660	0,000	0,59	0,49	0,958
01.03.2023 23	24,00	0,00	58,81	43,61	15,20	69,470	69,470	0,000	0,59	0,49	1,058
02.03.2023 23	24,00	0,00	59,02	43,50	15,52	69,110	69,110	0,000	0,59	0,49	1,071
03.03.2023 23	24,00	0,00	55,12	41,48	13,64	69,350	69,350	0,000	0,59	0,49	0,947
04.03.2023 23	24,00	0,00	57,89	42,91	14,98	69,450	69,450	0,000	0,59	0,49	1,040
05.03.2023 23	24,00	0,00	53,15	40,44	12,71	69,270	69,270	0,000	0,59	0,49	0,881
06.03.2023 23	24,00	0,00	51,80	39,38	12,42	68,200	68,200	0,000	0,59	0,49	0,850
07.03.2023 23	24,00	0,00	54,95	41,01	13,94	67,960	67,960	0,000	0,59	0,49	0,949
08.03.2023 23	24,00	0,00	49,04	37,77	11,27	67,320	67,320	0,000	0,59	0,49	0,757
09.03.2023 23	24,00	0,00	49,74	37,67	12,07	52,660	52,660	0,000	0,59	0,49	0,635
10.03.2023 23	24,00	0,00	51,35	39,25	12,10	66,390	66,390	0,000	0,59	0,49	0,803
11.03.2023 23	24,00	0,00	48,49	37,81	10,68	66,340	66,340	0,000	0,59	0,49	0,709
12.03.2023 23	24,00	0,00	50,61	39,00	11,61	66,250	66,250	0,000	0,59	0,49	0,766
13.03.2023 23	24,00	0,00	58,02	42,83	15,19	66,680	66,680	0,000	0,59	0,49	1,011
14.03.2023 23	24,00	0,00	55,22	41,21	14,01	66,630	66,630	0,000	0,59	0,49	0,932
15.03.2023 23	24,00	0,00	56,40	40,76	15,64	31,830	31,830	0,000	0,59	0,49	0,498
16.03.2023 23	24,00	0,00	52,01	39,29	12,72	64,810	64,810	0,000	0,59	0,49	0,825
17.03.2023 23	24,00	0,00	54,50	40,81	13,69	64,810	64,810	0,000	0,59	0,49	0,887
18.03.2023 23	24,00	0,00	52,40	39,96	12,44	65,300	65,300	0,000	0,59	0,49	0,809
19.03.2023 23	24,00	0,00	52,59	40,32	12,27	66,190	66,190	0,000	0,59	0,49	0,809
20.03.2023 23	24,00	0,00	51,94	39,85	12,09	65,480	65,480	0,000	0,59	0,49	0,794
Среднее	24,00	0,00	54,45	40,75	13,70	66,310	66,310	0,000	0,59	0,49	0,908
Итого	744,00	0,00				2055,600	2055,600	0,000			28,154

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2023	35628,850	35648,460	388,684	11967,00	0,00
20.03.2023	37684,450	37704,060	416,838	12711,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru