

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.12.2022 по 20.01.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2022 23	24,00	0,00	45,40	39,91	5,49	441,150	446,160	-5,010	6,000	5,500	1,731
23.12.2022 23	24,00	0,00	45,01	40,21	4,80	444,310	449,430	-5,120	6,000	5,500	1,623
24.12.2022 23	24,00	0,00	45,75	40,92	4,83	444,340	449,670	-5,330	6,000	5,500	1,732
25.12.2022 23	24,00	0,00	45,19	40,59	4,60	444,150	449,250	-5,100	6,000	5,500	1,759
26.12.2022 23	24,00	0,00	45,74	40,63	5,11	444,130	449,350	-5,220	6,000	5,500	1,622
27.12.2022 23	24,00	0,00	46,68	41,87	4,81	444,230	449,640	-5,410	6,000	5,500	1,727
28.12.2022 23	24,00	0,00	47,00	41,70	5,30	444,120	448,070	-3,950	6,000	5,500	1,682
29.12.2022 23	24,00	0,00	46,62	41,71	4,91	443,620	445,750	-2,130	6,000	5,500	1,757
30.12.2022 23	24,00	0,00	46,40	40,57	5,83	443,670	448,850	-5,180	6,000	5,500	1,849
31.12.2022 23	24,00	0,00	47,81	42,39	5,42	443,630	449,310	-5,680	6,000	5,500	1,717
01.01.2023 23	24,00	0,00	46,73	41,47	5,26	443,760	449,150	-5,390	6,000	5,500	1,667
02.01.2023 23	24,00	0,00	46,20	41,31	4,89	443,790	449,090	-5,300	6,000	5,500	1,551
03.01.2023 23	24,00	0,00	47,45	41,89	5,56	435,910	441,540	-5,630	6,000	5,500	1,731
04.01.2023 23	24,00	0,00	45,99	40,44	5,55	418,450	423,660	-5,210	6,000	5,500	1,658
05.01.2023 23	24,00	0,00	44,43	38,84	5,59	421,590	426,590	-5,000	6,000	5,500	1,685
06.01.2023 23	24,00	0,00	47,33	42,22	5,11	418,270	423,760	-5,490	6,000	5,500	1,527
07.01.2023 23	24,00	0,00	50,67	44,58	6,09	418,310	424,470	-6,160	6,000	5,500	2,546
08.01.2023 23	24,00	0,00	52,05	47,44	4,61	419,850	426,180	-6,330	6,000	5,500	1,937
09.01.2023 23	24,00	0,00	50,08	45,14	4,94	420,060	426,050	-5,990	6,000	5,500	2,074
10.01.2023 23	24,00	0,00	44,88	40,61	4,27	420,350	425,470	-5,120	6,000	5,500	1,796
11.01.2023 23	24,00	0,00	50,15	44,79	5,36	402,500	408,450	-5,950	6,000	5,500	2,158
12.01.2023 23	24,00	0,00	51,06	45,78	5,28	383,090	389,140	-6,050	6,000	5,500	2,022
13.01.2023 23	24,00	0,00	49,44	44,25	5,19	380,450	386,180	-5,730	6,000	5,500	1,974
14.01.2023 23	24,00	0,00	50,49	45,40	5,09	378,690	384,610	-5,920	6,000	5,500	1,928
15.01.2023 23	24,00	0,00	49,25	43,60	5,65	400,440	406,180	-5,740	6,000	5,500	2,261
16.01.2023 23	24,00	0,00	48,25	43,23	5,02	387,820	393,140	-5,320	6,000	5,500	1,946
17.01.2023 23	24,00	0,00	45,42	40,02	5,40	281,740	285,880	-4,140	6,000	5,500	1,520
18.01.2023 23	24,00	0,00	48,03	42,60	5,43	320,770	325,700	-4,930	6,000	5,500	1,741
19.01.2023 23	24,00	0,00	48,17	42,57	5,60	372,160	377,600	-5,440	6,000	5,500	2,086
20.01.2023 23	24,00	0,00	45,28	40,26	5,02	339,710	343,650	-3,940	6,000	5,500	1,705
Среднее	24,00	0,00	47,43	42,23	5,20	411,502	416,732	-5,230	6,000	5,500	1,824
Итого	720,00	0,00				12345,060	12501,970	-156,910			54,713

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru