

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.01.2023 по 19.02.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.01.2023 23	24,00	0,00	45,27	40,67	4,60	282,600	285,310	-2,710	6,000	5,500	1,300
22.01.2023 23	24,00	0,00	46,46	40,91	5,55	349,530	352,940	-3,410	6,000	5,500	1,940
23.01.2023 23	24,00	0,00	48,39	41,11	7,28	408,540	412,440	-3,900	6,000	5,500	1,938
24.01.2023 23	24,00	0,00	47,19	40,39	6,80	339,020	343,020	-4,000	6,000	5,500	1,996
25.01.2023 23	24,00	0,00	46,99	40,76	6,23	298,720	303,210	-4,490	6,000	5,500	1,861
26.01.2023 23	24,00	0,00	49,34	42,47	6,87	319,320	324,180	-4,860	6,000	5,500	1,756
27.01.2023 23	24,00	0,00	49,18	43,48	5,70	389,690	392,240	-2,550	6,000	5,500	1,861
28.01.2023 23	24,00	0,00	46,13	40,94	5,19	305,280	305,600	-0,320	6,000	5,500	1,584
29.01.2023 23	24,00	0,00	47,72	41,13	6,59	252,250	252,600	-0,350	6,000	5,500	1,662
30.01.2023 23	24,00	0,00	50,36	43,66	6,70	292,250	292,550	-0,300	6,000	5,500	1,958
31.01.2023 23	24,00	0,00	51,00	44,41	6,59	315,610	315,890	-0,280	6,000	5,500	2,080
01.02.2023 23	24,00	0,00	48,04	41,76	6,28	275,170	275,500	-0,330	6,000	5,500	1,728
02.02.2023 23	24,00	0,00	48,72	41,38	7,34	251,210	251,490	-0,280	6,000	5,500	1,844
03.02.2023 23	24,00	0,00	50,54	42,41	8,13	250,260	250,460	-0,200	6,000	5,500	2,035
04.02.2023 23	24,00	0,00	52,37	43,59	8,78	249,210	249,450	-0,240	6,000	5,500	2,188
05.02.2023 23	24,00	0,00	52,22	43,52	8,70	249,010	249,250	-0,240	6,000	5,500	2,166
06.02.2023 23	24,00	0,00	51,77	40,83	10,94	168,340	168,300	0,040	6,000	5,500	1,842
07.02.2023 23	24,00	0,00	52,26	37,73	14,53	133,670	133,430	0,240	6,000	5,500	1,942
08.02.2023 23	24,00	0,00	49,13	37,51	11,62	167,530	167,110	0,420	6,000	5,500	1,947
09.02.2023 23	24,00	0,00	51,29	38,99	12,30	137,460	138,010	-0,550	6,000	5,500	1,691
10.02.2023 23	24,00	0,00	52,02	43,68	8,34	268,560	268,500	0,060	6,000	5,500	2,240
11.02.2023 23	24,00	0,00	51,52	44,67	6,85	354,070	354,320	-0,250	6,000	5,500	2,425
12.02.2023 23	24,00	0,00	52,12	45,21	6,91	353,700	353,840	-0,140	6,000	5,500	2,444
13.02.2023 23	24,00	0,00	54,07	46,67	7,40	346,550	346,650	-0,100	6,000	5,500	2,564
14.02.2023 23	24,00	0,00	49,78	43,49	6,29	366,530	366,580	-0,050	6,000	5,500	2,305
15.02.2023 23	24,00	0,00	48,89	43,13	5,76	101,790	101,760	0,030	6,000	5,500	0,586
16.02.2023 23	24,00	0,00	52,43	46,15	6,28	116,890	116,780	0,110	6,000	5,500	0,734
17.02.2023 23	24,00	0,00	51,23	45,00	6,23	403,360	403,410	-0,050	6,000	5,500	2,513
18.02.2023 23	24,00	0,00	50,68	44,55	6,13	402,950	402,980	-0,030	6,000	5,500	2,470
19.02.2023 23	24,00	0,00	50,77	44,68	6,09	402,530	402,560	-0,030	6,000	5,500	2,451
Среднее	24,00	0,00	49,93	42,50	7,43	285,053	286,012	-0,959	6,000	5,500	1,935
Итого	720,00	0,00				8551,600	8580,360	-28,760			58,053

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru