

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2023 23	24,00	0,00	49,76	43,97	5,79	402,390	402,380	0,010	6,000	5,500	2,330
21.02.2023 23	24,00	0,00	48,89	43,28	5,61	402,190	402,230	-0,040	6,000	5,500	2,256
22.02.2023 23	24,00	0,00	46,56	41,45	5,11	401,840	401,990	-0,150	6,000	5,500	2,053
23.02.2023 23	24,00	0,00	47,92	42,43	5,49	372,030	371,870	0,160	6,000	5,500	2,042
24.02.2023 23	24,00	0,00	50,21	44,32	5,89	405,810	405,750	0,060	6,000	5,500	2,390
25.02.2023 23	24,00	0,00	48,25	42,99	5,26	405,420	405,390	0,030	6,000	5,500	2,133
26.02.2023 23	24,00	0,00	47,90	42,80	5,10	405,470	405,480	-0,010	6,000	5,500	2,068
27.02.2023 23	24,00	0,00	49,48	44,30	5,18	405,980	405,910	0,070	6,000	5,500	2,103
28.02.2023 23	24,00	0,00	47,98	43,18	4,80	405,090	404,930	0,160	6,000	5,500	1,944
01.03.2023 23	24,00	0,00	48,19	43,34	4,85	405,390	405,290	0,100	6,000	5,500	1,966
02.03.2023 23	24,00	0,00	46,39	41,94	4,45	404,590	404,670	-0,080	6,000	5,500	1,800
03.03.2023 23	24,00	0,00	48,20	42,78	5,42	356,730	356,740	-0,010	6,000	5,500	1,933
04.03.2023 23	24,00	0,00	48,03	42,10	5,93	320,100	320,310	-0,210	6,000	5,500	1,898
05.03.2023 23	24,00	0,00	48,05	42,11	5,94	319,790	319,940	-0,150	6,000	5,500	1,900
06.03.2023 23	24,00	0,00	46,89	41,27	5,62	319,310	319,500	-0,190	6,000	5,500	1,795
07.03.2023 23	24,00	0,00	49,35	42,89	6,46	318,860	318,960	-0,100	6,000	5,500	2,060
08.03.2023 23	24,00	0,00	47,68	41,92	5,76	319,990	320,220	-0,230	6,000	5,500	1,843
09.03.2023 23	24,00	0,00	46,66	41,37	5,29	320,600	320,830	-0,230	6,000	5,500	1,696
10.03.2023 23	24,00	0,00	46,17	40,91	5,26	320,120	320,350	-0,230	6,000	5,500	1,684
11.03.2023 23	24,00	0,00	47,09	41,60	5,49	321,150	321,380	-0,230	6,000	5,500	1,763
12.03.2023 23	24,00	0,00	48,14	42,53	5,61	321,510	321,760	-0,250	6,000	5,500	1,804
13.03.2023 23	24,00	0,00	48,19	42,43	5,76	321,540	321,660	-0,120	6,000	5,500	1,852
14.03.2023 23	24,00	0,00	48,19	42,31	5,88	321,220	321,450	-0,230	6,000	5,500	1,889
15.03.2023 23	24,00	0,00	46,48	41,24	5,24	320,770	321,040	-0,270	6,000	5,500	1,681
16.03.2023 23	24,00	0,00	47,88	42,25	5,63	320,690	320,910	-0,220	6,000	5,500	1,805
17.03.2023 23	24,00	0,00	45,54	40,54	5,00	320,530	320,820	-0,290	6,000	5,500	1,603
18.03.2023 23	24,00	0,00	46,00	40,84	5,16	320,590	320,900	-0,310	6,000	5,500	1,654
19.03.2023 23	24,00	0,00	47,74	42,19	5,55	320,660	320,860	-0,200	6,000	5,500	1,780
20.03.2023 23	24,00	0,00	43,08	38,74	4,34	320,060	320,370	-0,310	6,000	5,500	1,389
21.03.2023 23	24,00	0,00	42,63	38,19	4,44	319,740	320,050	-0,310	6,000	5,500	1,420
22.03.2023 23	24,00	0,00	44,44	39,67	4,77	319,770	320,060	-0,290	6,000	5,500	1,525
Среднее	24,00	0,00	47,35	42,00	5,36	350,320	350,452	-0,131	6,000	5,500	1,873
Итого	744,00	0,00				10859,930	10864,000	-4,070			58,060

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru