

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.03.2023 23	24,00	0,00	45,02	40,08	4,94	319,650	319,900	-0,250	6,00	5,50	1,579
24.03.2023 23	24,00	0,00	45,86	40,72	5,14	319,570	319,840	-0,270	6,00	5,50	1,643
25.03.2023 23	24,00	0,00	44,10	39,39	4,71	320,000	320,250	-0,250	6,00	5,50	1,507
26.03.2023 23	24,00	0,00	44,11	39,50	4,61	319,850	320,110	-0,260	6,00	5,50	1,475
27.03.2023 23	24,00	0,00	46,14	40,87	5,27	319,810	320,060	-0,250	6,00	5,50	1,685
28.03.2023 23	24,00	0,00	43,79	39,23	4,56	292,150	292,420	-0,270	6,00	5,50	1,332
29.03.2023 23	24,00	0,00	46,48	41,10	5,38	320,680	320,950	-0,270	6,00	5,50	1,725
30.03.2023 23	24,00	0,00	47,27	41,53	5,74	320,520	320,800	-0,280	6,00	5,50	1,840
31.03.2023 23	24,00	0,00	46,55	40,94	5,61	320,350	320,570	-0,220	6,00	5,50	1,797
01.04.2023 23	24,00	0,00	44,83	39,67	5,16	320,000	320,250	-0,250	6,00	5,50	1,651
02.04.2023 23	24,00	0,00	44,82	39,80	5,02	319,800	320,060	-0,260	6,00	5,50	1,605
03.04.2023 23	24,00	0,00	46,44	41,07	5,37	319,930	320,150	-0,220	6,00	5,50	1,718
04.04.2023 23	24,00	0,00	43,73	39,27	4,46	319,270	319,580	-0,310	6,00	5,50	1,424
05.04.2023 23	24,00	0,00	44,31	39,77	4,54	317,150	317,420	-0,270	6,00	5,50	1,440
06.04.2023 23	24,00	0,00	44,09	39,49	4,60	318,180	318,450	-0,270	6,00	5,50	1,464
07.04.2023 23	24,00	0,00	44,17	39,54	4,63	317,800	318,070	-0,270	6,00	5,50	1,471
08.04.2023 23	24,00	0,00	42,90	38,47	4,43	317,310	317,640	-0,330	6,00	5,50	1,406
09.04.2023 23	24,00	0,00	42,47	38,19	4,28	316,870	317,180	-0,310	6,00	5,50	1,356
10.04.2023 23	24,00	0,00	41,63	37,65	3,98	316,350	316,720	-0,370	6,00	5,50	1,259
11.04.2023 23	24,00	0,00	44,26	39,69	4,57	316,140	316,500	-0,360	6,00	5,50	1,445
12.04.2023 23	24,00	0,00	45,76	40,78	4,98	315,740	316,090	-0,350	6,00	5,50	1,572
13.04.2023 23	24,00	0,00	44,27	39,68	4,59	315,120	315,460	-0,340	6,00	5,50	1,446
14.04.2023 23	24,00	0,00	42,20	37,75	4,45	190,720	191,850	-1,130	6,00	5,50	0,849
15.04.2023 23	24,00	0,00	47,46	43,00	4,46	124,060	124,070	-0,010	6,00	5,50	0,553
16.04.2023 23	24,00	0,00	26,76	23,37	3,39	0,070	0,010	0,060	6,00	5,50	0,000
17.04.2023 23	24,00	0,00	22,06	22,21	-0,15	0,860	1,500	-0,640	6,00	5,50	0,000
18.04.2023 23	24,00	0,00	22,28	22,23	0,05	0,140	0,110	0,030	6,00	5,50	0,000
19.04.2023 23	24,00	0,00	24,59	23,98	0,61	0,030	0,000	0,030	6,00	5,50	0,000
20.04.2023 23	24,00	0,00	25,37	24,14	1,23	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
21.04.2023 23	24,00	0,00	24,33	23,25	1,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
22.04.2023 23	24,00	0,00	24,42	22,96	1,46	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	40,08	36,11	3,97	235,423	235,678	-0,255	6,00	5,50	1,137
Итого	744,00	0,00				7298,120	7306,010	-7,890			35,243

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru