

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.12.2022 по 20.01.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.12.2022 23	24,00	45,43	40,43	5,00	339,670	339,670	0,000	6,00	5,50	1,696
23.12.2022 23	24,00	44,84	40,40	4,44	343,010	343,010	0,000	6,00	5,50	1,523
24.12.2022 23	24,00	45,66	40,89	4,77	343,140	343,140	0,000	6,00	5,50	1,636
25.12.2022 23	24,00	45,14	40,46	4,68	342,830	342,830	0,000	6,00	5,50	1,603
26.12.2022 23	24,00	45,69	40,91	4,78	342,720	342,720	0,000	6,00	5,50	1,643
27.12.2022 23	24,00	46,66	41,54	5,12	342,810	342,810	0,000	6,00	5,50	1,757
28.12.2022 23	24,00	47,02	41,74	5,28	342,870	342,870	0,000	6,00	5,50	1,808
29.12.2022 23	24,00	46,58	41,17	5,41	342,660	342,660	0,000	6,00	5,50	1,853
30.12.2022 23	24,00	46,26	41,18	5,08	342,800	342,800	0,000	6,00	5,50	1,741
31.12.2022 23	24,00	47,76	42,25	5,51	342,780	342,780	0,000	6,00	5,50	1,886
01.01.2023 23	24,00	46,64	41,55	5,09	342,740	342,740	0,000	6,00	5,50	1,740
02.01.2023 23	24,00	46,14	41,20	4,94	342,770	342,770	0,000	6,00	5,50	1,691
03.01.2023 23	24,00	47,37	42,10	5,27	336,670	336,670	0,000	6,00	5,50	1,766
04.01.2023 23	24,00	45,90	40,85	5,05	323,350	323,350	0,000	6,00	5,50	1,630
05.01.2023 23	24,00	44,39	39,68	4,71	313,540	313,540	0,000	6,00	5,50	1,476
06.01.2023 23	24,00	47,39	41,83	5,56	323,290	323,290	0,000	6,00	5,50	1,795
07.01.2023 23	24,00	50,64	43,95	6,69	323,400	323,400	0,000	6,00	5,50	2,161
08.01.2023 23	24,00	51,94	44,84	7,10	324,650	324,650	0,000	6,00	5,50	2,299
09.01.2023 23	24,00	49,94	43,34	6,60	324,830	324,830	0,000	6,00	5,50	2,140
10.01.2023 23	24,00	44,84	39,46	5,38	324,860	324,860	0,000	6,00	5,50	1,743
11.01.2023 23	24,00	50,05	43,31	6,74	311,280	311,280	0,000	6,00	5,50	2,086
12.01.2023 23	24,00	50,94	43,88	7,06	296,450	296,450	0,000	6,00	5,50	2,091
13.01.2023 23	24,00	49,33	42,76	6,57	295,720	295,720	0,000	6,00	5,50	1,944
14.01.2023 23	24,00	50,40	43,53	6,87	294,610	294,610	0,000	6,00	5,50	2,023
15.01.2023 23	24,00	49,12	43,01	6,11	310,600	310,600	0,000	6,00	5,50	1,912
16.01.2023 23	24,00	48,12	41,91	6,21	300,480	300,480	0,000	6,00	5,50	1,792
17.01.2023 23	24,00	45,35	38,55	6,80	223,690	223,690	0,000	6,00	5,50	1,519
18.01.2023 23	24,00	47,96	40,99	6,97	253,320	253,320	0,000	6,00	5,50	1,714
19.01.2023 23	24,00	48,06	42,09	5,97	291,860	291,860	0,000	6,00	5,50	1,703
20.01.2023 23	24,00	45,16	39,49	5,67	262,730	262,730	0,000	6,00	5,50	1,383
Среднее	24,00	47,36	41,64	5,71	318,204	318,204	0,000	6,00	5,50	1,792
Итого	720,00				9546,130	9546,130	0,000			53,754

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru