

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.01.2023 по 19.02.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.01.2023 23	24,00	45,21	38,93	6,28	222,180	222,180	0,000	6,00	5,50	1,395
22.01.2023 23	24,00	46,40	40,36	6,04	271,780	271,780	0,000	6,00	5,50	1,574
23.01.2023 23	24,00	48,30	42,72	5,58	313,520	313,520	0,000	6,00	5,50	1,750
24.01.2023 23	24,00	47,15	40,77	6,38	263,170	263,170	0,000	6,00	5,50	1,653
25.01.2023 23	24,00	46,90	40,10	6,80	232,840	232,840	0,000	6,00	5,50	1,595
26.01.2023 23	24,00	49,26	41,90	7,36	246,550	246,550	0,000	6,00	5,50	1,796
27.01.2023 23	24,00	46,92	41,57	5,35	319,810	319,810	0,000	6,00	5,50	1,705
28.01.2023 23	24,00	46,17	40,02	6,15	269,070	269,070	0,000	6,00	5,50	1,542
29.01.2023 23	24,00	47,78	40,52	7,26	222,640	222,640	0,000	6,00	5,50	1,613
30.01.2023 23	24,00	50,45	42,99	7,46	257,700	257,700	0,000	6,00	5,50	1,901
31.01.2023 23	24,00	51,02	43,77	7,25	278,170	278,170	0,000	6,00	5,50	2,010
01.02.2023 23	24,00	48,09	40,92	7,17	242,810	242,810	0,000	6,00	5,50	1,675
02.02.2023 23	24,00	48,78	40,75	8,03	221,910	221,910	0,000	6,00	5,50	1,777
03.02.2023 23	24,00	50,74	41,85	8,89	221,070	221,070	0,000	6,00	5,50	1,961
04.02.2023 23	24,00	52,49	42,94	9,55	220,330	220,330	0,000	6,00	5,50	2,104
05.02.2023 23	24,00	52,30	42,81	9,49	220,110	220,110	0,000	6,00	5,50	2,084
06.02.2023 23	24,00	52,06	43,06	9,00	239,870	239,870	0,000	6,00	5,50	2,154
07.02.2023 23	24,00	53,25	43,68	9,57	248,160	248,160	0,000	6,00	5,50	2,369
08.02.2023 23	24,00	49,61	40,72	8,89	240,000	240,000	0,000	6,00	5,50	2,132
09.02.2023 23	24,00	52,45	39,69	12,76	171,110	171,110	0,000	6,00	5,50	1,584
10.02.2023 23	24,00	52,34	43,96	8,38	232,990	232,990	0,000	6,00	5,50	1,950
11.02.2023 23	24,00	51,47	43,26	8,21	275,690	275,690	0,000	6,00	5,50	2,259
12.02.2023 23	24,00	52,13	43,82	8,31	276,730	276,730	0,000	6,00	5,50	2,292
13.02.2023 23	24,00	54,05	45,24	8,81	279,610	279,610	0,000	6,00	5,50	2,459
14.02.2023 23	24,00	49,93	42,25	7,68	291,440	291,440	0,000	6,00	5,50	2,228
15.02.2023 23	24,00	49,10	41,95	7,15	81,670	81,670	0,000	6,00	5,50	0,577
16.02.2023 23	24,00	52,39	44,24	8,15	92,260	92,260	0,000	6,00	5,50	0,706
17.02.2023 23	24,00	51,25	43,67	7,58	323,760	323,760	0,000	6,00	5,50	2,454
18.02.2023 23	24,00	50,82	43,39	7,43	323,330	323,330	0,000	6,00	5,50	2,407
19.02.2023 23	24,00	51,03	43,60	7,43	322,870	322,870	0,000	6,00	5,50	2,393
Среднее	24,00	49,99	42,18	7,81	247,438	247,438	0,000	6,00	5,50	1,870
Итого	720,00				7423,150	7423,150	0,000			56,099

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru