

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2023 23	24,00	49,86	42,85	7,01	322,540	322,540	0,000	6,00	5,50	2,260
21.02.2023 23	24,00	49,05	42,19	6,86	322,380	322,380	0,000	6,00	5,50	2,210
22.02.2023 23	24,00	46,59	40,37	6,22	322,250	322,250	0,000	6,00	5,50	2,000
23.02.2023 23	24,00	47,93	40,78	7,15	292,160	292,160	0,000	6,00	5,50	1,909
24.02.2023 23	24,00	50,20	43,03	7,17	319,500	319,500	0,000	6,00	5,50	2,289
25.02.2023 23	24,00	48,26	41,81	6,45	320,750	320,750	0,000	6,00	5,50	2,066
26.02.2023 23	24,00	47,91	41,68	6,23	320,600	320,600	0,000	6,00	5,50	1,996
27.02.2023 23	24,00	49,43	43,20	6,23	320,670	320,670	0,000	6,00	5,50	1,998
28.02.2023 23	24,00	47,89	42,16	5,73	319,930	319,930	0,000	6,00	5,50	1,831
01.03.2023 23	24,00	48,11	42,28	5,83	320,000	320,000	0,000	6,00	5,50	1,863
02.03.2023 23	24,00	46,33	40,96	5,37	319,620	319,620	0,000	6,00	5,50	1,714
03.03.2023 23	24,00	48,13	41,53	6,60	280,150	280,150	0,000	6,00	5,50	1,817
04.03.2023 23	24,00	48,03	40,89	7,14	251,370	251,370	0,000	6,00	5,50	1,793
05.03.2023 23	24,00	48,08	40,90	7,18	250,750	250,750	0,000	6,00	5,50	1,801
06.03.2023 23	24,00	47,01	40,13	6,88	251,540	251,540	0,000	6,00	5,50	1,730
07.03.2023 23	24,00	49,37	41,53	7,84	251,710	251,710	0,000	6,00	5,50	1,969
08.03.2023 23	24,00	47,67	40,69	6,98	252,810	252,810	0,000	6,00	5,50	1,763
09.03.2023 23	24,00	46,66	40,25	6,41	253,480	253,480	0,000	6,00	5,50	1,623
10.03.2023 23	24,00	46,22	39,83	6,39	253,190	253,190	0,000	6,00	5,50	1,612
11.03.2023 23	24,00	47,12	40,49	6,63	254,140	254,140	0,000	6,00	5,50	1,684
12.03.2023 23	24,00	48,22	41,43	6,79	254,390	254,390	0,000	6,00	5,50	1,727
13.03.2023 23	24,00	48,30	41,30	7,00	254,340	254,340	0,000	6,00	5,50	1,779
14.03.2023 23	24,00	48,22	41,11	7,11	254,250	254,250	0,000	6,00	5,50	1,805
15.03.2023 23	24,00	46,48	40,14	6,34	253,970	253,970	0,000	6,00	5,50	1,607
16.03.2023 23	24,00	47,89	41,09	6,80	253,850	253,850	0,000	6,00	5,50	1,725
17.03.2023 23	24,00	45,55	39,51	6,04	253,910	253,910	0,000	6,00	5,50	1,534
18.03.2023 23	24,00	46,01	39,75	6,26	254,050	254,050	0,000	6,00	5,50	1,587
19.03.2023 23	24,00	47,75	41,04	6,71	253,890	253,890	0,000	6,00	5,50	1,702
20.03.2023 23	24,00	43,10	37,83	5,27	253,740	253,740	0,000	6,00	5,50	1,335
21.03.2023 23	24,00	42,65	37,23	5,42	253,640	253,640	0,000	6,00	5,50	1,372
22.03.2023 23	24,00	44,46	38,64	5,82	253,550	253,550	0,000	6,00	5,50	1,476
Среднее	24,00	47,37	40,86	6,51	277,197	277,197	0,000	6,00	5,50	1,793
Итого	744,00				8593,120	8593,120	0,000			55,577

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru