

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: ФТС "Пятёрочка"

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8Б/1

Тип прибора: СПТ940

Номер прибора: 03173

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	14,49	13,74	0,75	0,222	0,000	0,222	0,015	0,074	0,003
02.11.2022 23	24,00	14,31	14,84	-0,53	0,278	0,000	0,278	0,015	0,083	0,004
03.11.2022 23	24,00	15,40	15,10	0,29	0,390	0,000	0,390	0,010	0,037	0,006
04.11.2022 23	24,00	15,28	14,87	0,41	0,334	0,000	0,334	0,013	0,089	0,005
05.11.2022 23	24,00	14,75	15,15	-0,40	0,273	0,000	0,273	0,013	0,096	0,004
06.11.2022 23	24,00	15,04	14,68	0,36	0,296	0,000	0,296	0,008	0,092	0,004
07.11.2022 23	24,00	14,30	14,26	0,04	0,339	0,000	0,339	0,015	0,070	0,005
08.11.2022 23	24,00	14,09	14,42	-0,33	0,276	0,000	0,276	0,017	0,037	0,004
09.11.2022 23	24,00	14,72	14,86	-0,14	0,327	0,000	0,327	0,013	0,080	0,005
10.11.2022 23	24,00	14,61	15,02	-0,41	0,318	0,000	0,318	0,009	0,022	0,005
11.11.2022 23	24,00	14,55	15,19	-0,64	0,307	0,000	0,307	0,005	0,039	0,004
12.11.2022 23	24,00	14,21	14,29	-0,08	0,276	0,000	0,276	0,008	0,022	0,004
13.11.2022 23	24,00	14,41	14,75	-0,35	0,308	0,000	0,308	0,013	0,083	0,004
14.11.2022 23	24,00	15,10	14,82	0,28	0,342	0,000	0,342	0,007	0,093	0,005
15.11.2022 23	24,00	13,95	13,73	0,22	0,303	0,000	0,303	0,010	0,096	0,004
16.11.2022 23	24,00	52,71	50,74	1,97	13,540	4,447	9,094	4,160	4,504	0,488
17.11.2022 23	24,00	50,54	47,73	2,81	35,892	33,670	2,222	4,349	4,665	0,207
18.11.2022 23	24,00	53,64	47,61	6,03	33,904	31,897	2,007	4,296	4,505	0,300
19.11.2022 23	24,00	53,08	46,27	6,81	32,976	31,035	1,942	4,251	4,422	0,314
20.11.2022 23	24,00	53,60	46,80	6,80	33,606	31,657	1,949	4,169	4,336	0,319
21.11.2022 23	24,00	52,93	47,88	5,05	32,969	31,025	1,944	4,132	4,339	0,259
Среднее	24,00	25,51	24,13	1,38	8,927	7,797	1,131	1,216	1,323	0,093
Итого	504,00				187,473	163,729	23,743			1,954

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
01.11.2022	4623,526	4261,384	50,555
21.11.2022	4810,998	4425,114	52,509

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru