

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 27.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
27.03.2023 23	24,00	48,62	53,596	37,08	52,747	11,54	0,849	0,617
28.03.2023 23	24,00	49,62	33,981	36,89	33,463	12,73	0,518	0,432
29.03.2023 23	24,00	50,13	53,035	38,00	52,212	12,13	0,823	0,642
30.03.2023 23	24,00	53,43	53,239	39,16	52,536	14,27	0,703	0,759
31.03.2023 23	24,00	53,05	53,190	38,88	52,518	14,17	0,672	0,752
01.04.2023 23	24,00	51,86	53,199	38,14	52,517	13,72	0,682	0,729
02.04.2023 23	24,00	52,10	34,729	37,21	34,850	14,89	-0,121	0,507
03.04.2023 23	24,00	50,96	53,065	37,91	52,101	13,05	0,964	0,691
04.04.2023 23	24,00	46,88	33,684	34,92	34,113	11,96	-0,429	0,391
05.04.2023 23	24,00	45,84	53,424	35,49	52,569	10,35	0,855	0,552
06.04.2023 23	24,00	48,01	53,255	36,62	52,502	11,39	0,753	0,606
07.04.2023 23	24,00	50,07	53,422	37,79	52,740	12,28	0,682	0,655
08.04.2023 23	24,00	48,70	38,376	37,02	38,400	11,68	-0,024	0,438
09.04.2023 23	24,00	48,41	37,738	36,68	37,511	11,73	0,227	0,437
10.04.2023 23	24,00	46,61	32,095	36,12	32,624	10,49	-0,529	0,323
11.04.2023 23	24,00	46,30	34,238	35,85	34,032	10,45	0,206	0,350
12.04.2023 23	24,00	47,86	51,834	37,53	51,250	10,33	0,584	0,535
13.04.2023 23	24,00	48,58	52,905	37,46	52,520	11,12	0,385	0,588
14.04.2023 23	24,00	48,00	53,076	36,70	52,710	11,30	0,366	0,599
15.04.2023 23	24,00	45,71	48,624	35,74	48,422	9,97	0,202	0,483
16.04.2023 23	24,00	23,23	0,000	22,02	0,282	1,21	-0,282	0,000
17.04.2023 23	24,00	21,37	0,000	21,01	0,000	0,36	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	20,66	0,000	20,36	0,000	0,30	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	20,35	0,000	20,08	0,000	0,27	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	20,11	0,000	19,85	0,000	0,26	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,46	37,228	33,78	36,905	9,68	0,323	0,443
Итого	600,00		930,705		922,619		8,086	11,087

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
27.03.2023	10603,566	8153,977	141,460
20.04.2023	11534,271	9076,596	152,546

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru