

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 27.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 2

Номер прибора: 906425

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
27.03.2023 23	24,00	48,72	45,950	37,51	44,318	11,21	1,632	0,514
28.03.2023 23	24,00	49,47	29,841	37,10	28,775	12,37	1,066	0,369
29.03.2023 23	24,00	50,35	45,649	38,09	43,970	12,26	1,679	0,559
30.03.2023 23	24,00	53,60	45,895	39,77	44,287	13,83	1,608	0,634
31.03.2023 23	24,00	53,18	45,855	39,54	44,275	13,64	1,580	0,624
01.04.2023 23	24,00	52,00	45,860	38,84	44,264	13,16	1,596	0,603
02.04.2023 23	24,00	51,95	30,456	37,68	29,823	14,27	0,633	0,428
03.04.2023 23	24,00	51,08	45,654	38,52	43,956	12,56	1,698	0,573
04.04.2023 23	24,00	47,27	29,058	35,37	28,618	11,90	0,440	0,338
05.04.2023 23	24,00	45,95	45,808	36,03	44,040	9,92	1,768	0,454
06.04.2023 23	24,00	48,15	45,625	37,13	43,981	11,02	1,644	0,502
07.04.2023 23	24,00	50,27	45,483	38,35	44,012	11,92	1,471	0,541
08.04.2023 23	24,00	49,02	30,243	38,94	29,668	10,08	0,575	0,297
09.04.2023 23	24,00	48,43	29,124	38,17	28,582	10,26	0,542	0,294
10.04.2023 23	24,00	47,42	23,240	36,33	23,515	11,09	-0,275	0,241
11.04.2023 23	24,00	46,85	23,731	37,71	23,703	9,14	0,028	0,205
12.04.2023 23	24,00	47,92	45,650	36,97	43,859	10,95	1,791	0,499
13.04.2023 23	24,00	48,71	45,624	37,50	43,890	11,21	1,734	0,511
14.04.2023 23	24,00	48,02	45,440	37,06	43,784	10,96	1,656	0,498
15.04.2023 23	24,00	45,85	41,482	36,05	40,113	9,80	1,369	0,405
16.04.2023 23	24,00	22,77	0,000	22,67	0,498	0,10	-0,498	0,000
17.04.2023 23	24,00	20,86	0,000	20,18	0,000	0,68	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	20,31	0,000	19,78	0,000	0,53	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	20,12	0,000	19,66	0,009	0,46	-0,009	0,000
20.04.2023 23	24,00	19,90	0,000	19,37	0,000	0,53	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,53	31,427	34,17	30,478	9,35	0,949	0,364
Итого	600,00		785,668		761,940		23,728	9,088

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
27.03.2023	5760,855	5572,217	78,397
20.04.2023	6546,523	6334,157	87,486

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru