

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 24.11.2022

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 3

Номер прибора: 801028

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
01.11.2022 23	24,00	16,16	0,000	16,14	0,000	0,02	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	15,82	0,000	15,82	0,000	0,00	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	56,41	17,761	38,93	17,539	17,48	0,222	0,310
04.11.2022 23	24,00	50,22	37,972	37,61	37,323	12,61	0,649	0,480
05.11.2022 23	24,00	51,03	33,336	37,30	32,830	13,73	0,506	0,455
06.11.2022 23	24,00	50,12	38,785	37,46	38,360	12,66	0,425	0,486
07.11.2022 23	24,00	49,44	38,184	37,34	37,676	12,10	0,508	0,460
08.11.2022 23	24,00	49,91	40,270	37,52	39,669	12,39	0,601	0,499
09.11.2022 23	24,00	48,98	39,250	37,02	38,843	11,96	0,407	0,468
10.11.2022 23	24,00	48,96	39,675	37,16	39,091	11,80	0,584	0,469
11.11.2022 23	24,00	49,86	39,086	37,07	38,703	12,79	0,383	0,498
12.11.2022 23	24,00	50,58	37,471	37,04	37,063	13,54	0,408	0,508
13.11.2022 23	24,00	49,95	39,706	37,22	39,437	12,73	0,269	0,504
14.11.2022 23	24,00	49,57	42,037	37,44	41,620	12,13	0,417	0,511
15.11.2022 23	24,00	49,38	41,052	37,22	40,758	12,16	0,294	0,497
16.11.2022 23	24,00	49,61	42,421	37,24	42,069	12,37	0,352	0,525
17.11.2022 23	24,00	49,13	39,821	36,76	39,623	12,37	0,198	0,490
18.11.2022 23	24,00	48,79	38,808	37,09	38,387	11,70	0,421	0,454
19.11.2022 23	24,00	48,98	36,689	37,25	36,297	11,73	0,392	0,428
20.11.2022 23	24,00	47,49	29,519	35,67	29,031	11,82	0,488	0,349
21.11.2022 23	24,00	44,42	5,210	31,82	5,164	12,60	0,046	0,065
22.11.2022 23	24,00	44,01	15,184	32,67	15,081	11,34	0,103	0,171
23.11.2022 23	24,00	48,97	35,809	37,14	35,247	11,83	0,562	0,423
24.11.2022 23	24,00	49,01	39,437	37,32	38,730	11,69	0,707	0,461
Среднее	24,00	46,53	31,978	35,05	31,606	11,48	0,373	0,396
Итого	576,00		767,483		758,541		8,942	9,512

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2022	0,000	0,000	0,000
24.11.2022	767,483	758,541	9,512

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru