

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2022 по 24.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: BKT-7
Номер прибора: 284110

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	0,00	15,47	15,53	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	14,98	15,11	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.11.2022 23	24,00	0,00	54,32	40,56	13,76	76,050	75,270	0,780	6,00	5,50	1,047
04.11.2022 23	24,00	0,00	51,11	38,74	12,37	120,500	120,500	0,000	6,00	5,50	1,489
05.11.2022 23	24,00	0,00	50,77	38,21	12,56	126,240	126,240	0,000	6,00	5,50	1,584
06.11.2022 23	24,00	0,00	49,88	37,76	12,12	131,790	131,790	0,000	6,00	5,50	1,596
07.11.2022 23	24,00	0,00	49,87	37,48	12,39	122,940	122,940	0,000	6,00	5,50	1,522
08.11.2022 23	24,00	0,00	50,63	38,16	12,47	124,450	124,450	0,000	6,00	5,50	1,553
09.11.2022 23	24,00	0,00	49,38	37,74	11,64	125,530	125,530	0,000	6,00	5,50	1,459
10.11.2022 23	24,00	0,00	49,39	37,82	11,57	130,590	130,590	0,000	6,00	5,50	1,509
11.11.2022 23	24,00	0,00	50,38	38,17	12,21	123,800	123,800	0,000	6,00	5,50	1,510
12.11.2022 23	24,00	0,00	51,60	38,90	12,70	112,990	112,990	0,000	6,00	5,50	1,432
13.11.2022 23	24,00	0,00	50,18	38,07	12,11	123,160	123,160	0,000	6,00	5,50	1,489
14.11.2022 23	24,00	0,00	49,92	38,34	11,58	131,970	131,970	0,000	6,00	5,50	1,526
15.11.2022 23	24,00	0,00	49,70	37,99	11,71	128,630	128,630	0,000	6,00	5,50	1,504
16.11.2022 23	24,00	0,00	50,38	37,96	12,42	129,520	129,520	0,000	6,00	5,50	1,607
17.11.2022 23	24,00	0,00	49,52	37,84	11,68	121,920	121,910	0,010	6,00	5,50	1,426
18.11.2022 23	24,00	0,00	49,41	37,78	11,63	122,480	122,480	0,000	6,00	5,50	1,424
19.11.2022 23	24,00	0,00	49,54	38,15	11,39	115,410	115,410	0,000	6,00	5,50	1,313
20.11.2022 23	24,00	0,00	49,09	37,83	11,26	84,300	84,300	0,000	6,00	5,50	0,950
21.11.2022 23	24,00	0,00	50,14	39,22	10,92	9,700	9,700	0,000	6,00	5,50	0,106
22.11.2022 23	24,00	0,00	45,67	34,46	11,21	44,850	44,850	0,000	6,00	5,50	0,502
23.11.2022 23	24,00	0,00	49,23	37,83	11,40	112,680	112,680	0,000	6,00	5,50	1,282
24.11.2022 23	24,00	0,00	49,74	38,16	11,58	116,750	116,750	0,000	6,00	5,50	1,352
Среднее	24,00	0,00	47,10	36,16	10,94	101,510	101,478	0,033	6,00	5,50	1,216
Итого	576,00	0,00				2436,250	2435,460	0,790			29,182

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru