

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 27.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 284110

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
27.03.2023 23	24,00	0,00	48,87	38,37	10,50	171,500	171,500	0,000	6,00	5,50	1,799
28.03.2023 23	24,00	0,00	49,82	37,99	11,83	115,370	115,370	0,000	6,00	5,50	1,363
29.03.2023 23	24,00	0,00	50,37	39,03	11,34	171,550	171,550	0,000	6,00	5,50	1,943
30.03.2023 23	24,00	0,00	53,76	40,65	13,11	171,640	171,640	0,000	6,00	5,50	2,245
31.03.2023 23	24,00	0,00	53,53	40,41	13,12	171,660	171,660	0,000	6,00	5,50	2,249
01.04.2023 23	24,00	0,00	52,15	39,62	12,53	171,720	171,720	0,000	6,00	5,50	2,149
02.04.2023 23	24,00	0,00	52,82	39,17	13,65	113,800	113,800	0,000	6,00	5,50	1,551
03.04.2023 23	24,00	0,00	51,10	39,42	11,68	171,890	171,890	0,000	6,00	5,50	2,005
04.04.2023 23	24,00	0,00	47,76	36,92	10,84	107,590	107,600	-0,010	6,00	5,50	1,165
05.04.2023 23	24,00	0,00	46,05	36,75	9,30	171,350	171,350	0,000	6,00	5,50	1,593
06.04.2023 23	24,00	0,00	48,33	37,96	10,37	171,380	171,380	0,000	6,00	5,50	1,775
07.04.2023 23	24,00	0,00	50,35	39,16	11,19	171,400	171,400	0,000	6,00	5,50	1,914
08.04.2023 23	24,00	0,00	49,06	37,93	11,13	125,060	125,060	0,000	6,00	5,50	1,390
09.04.2023 23	24,00	0,00	48,63	37,52	11,11	130,600	130,600	0,000	6,00	5,50	1,450
10.04.2023 23	24,00	0,00	47,10	36,67	10,43	104,050	104,050	0,000	6,00	5,50	1,086
11.04.2023 23	24,00	0,00	46,75	36,54	10,21	114,420	114,420	0,000	6,00	5,50	1,168
12.04.2023 23	24,00	0,00	48,12	38,02	10,10	170,600	170,600	0,000	6,00	5,50	1,719
13.04.2023 23	24,00	0,00	48,74	38,47	10,27	170,720	170,720	0,000	6,00	5,50	1,754
14.04.2023 23	24,00	0,00	48,07	37,92	10,15	170,690	170,690	0,000	6,00	5,50	1,731
15.04.2023 23	24,00	0,00	45,80	36,91	8,89	156,930	156,930	0,000	6,00	5,50	1,392
16.04.2023 23	24,00	0,00	19,57	19,79	-0,22	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2023 23	24,00	0,00	17,59	17,75	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2023 23	24,00	0,00	17,16	17,31	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2023 23	24,00	0,00	17,03	17,14	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2023 23	24,00	0,00	16,80	16,88	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	43,01	34,17	8,84	120,957	120,957	0,000	6,00	5,50	1,338
Итого	600,00	0,00				3023,920	3023,930	-0,010			33,441

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru