

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 24.11.2022

Потребитель: ТСЖ "Садовая-9"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 9

Номер прибора: 1407399

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
01.11.2022 23	24,00	16,53	0,000	16,51	0,000	0,02	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	16,28	0,000	16,34	0,000	-0,06	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	57,62	74,693	47,35	75,660	10,27	-0,967	0,672
04.11.2022 23	24,00	52,01	169,548	43,95	167,429	8,06	2,119	1,307
05.11.2022 23	24,00	50,54	152,358	41,57	147,311	8,97	5,047	1,367
06.11.2022 23	24,00	49,57	102,267	37,88	98,809	11,69	3,458	1,196
07.11.2022 23	24,00	49,29	76,199	35,46	73,674	13,83	2,525	1,053
08.11.2022 23	24,00	49,80	68,319	34,65	66,017	15,15	2,302	1,034
09.11.2022 23	24,00	48,53	68,639	33,90	66,230	14,63	2,409	1,004
10.11.2022 23	24,00	48,66	70,776	33,90	68,354	14,76	2,422	1,044
11.11.2022 23	24,00	49,49	67,866	33,95	65,595	15,54	2,271	1,054
12.11.2022 23	24,00	50,60	62,303	34,64	60,118	15,96	2,185	0,994
13.11.2022 23	24,00	49,35	68,687	34,15	66,303	15,20	2,384	1,044
14.11.2022 23	24,00	49,32	73,581	34,58	71,127	14,74	2,454	1,084
15.11.2022 23	24,00	49,05	71,583	34,25	69,282	14,80	2,301	1,058
16.11.2022 23	24,00	49,41	69,184	33,83	66,875	15,58	2,309	1,077
17.11.2022 23	24,00	48,51	61,084	32,94	58,994	15,57	2,090	0,950
18.11.2022 23	24,00	48,17	57,605	32,98	55,548	15,19	2,057	0,875
19.11.2022 23	24,00	48,47	57,586	33,32	55,504	15,15	2,082	0,872
20.11.2022 23	24,00	47,69	42,463	32,76	40,933	14,93	1,530	0,634
21.11.2022 23	24,00	47,78	5,182	33,80	4,791	13,98	0,391	0,074
22.11.2022 23	24,00	44,97	30,881	32,69	29,922	12,28	0,959	0,381
23.11.2022 23	24,00	48,74	74,900	35,99	72,427	12,75	2,473	0,954
24.11.2022 23	24,00	48,85	67,841	34,76	65,547	14,09	2,294	0,955
Среднее	24,00	46,63	66,398	34,01	64,435	12,63	1,962	0,862
Итого	576,00		1593,545		1546,450		47,095	20,683

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2022	6,012	3,980	0,129
24.11.2022	1599,557	1550,430	20,812

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru