

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 27.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: ТСЖ "Садовая-9"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 9

Номер прибора: 1407399

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
27.03.2023 23	24,00	48,27	80,882	33,73	80,882	14,54	0,000	1,175
28.03.2023 23	24,00	48,68	55,292	32,64	55,162	16,04	0,130	0,887
29.03.2023 23	24,00	49,71	80,796	34,09	80,795	15,62	0,001	1,260
30.03.2023 23	24,00	53,00	80,729	35,17	80,730	17,83	-0,001	1,436
31.03.2023 23	24,00	52,64	80,744	35,00	80,744	17,64	0,000	1,423
01.04.2023 23	24,00	51,45	80,843	34,45	80,842	17,00	0,001	1,373
02.04.2023 23	24,00	51,53	54,034	33,34	53,997	18,19	0,037	0,982
03.04.2023 23	24,00	50,60	81,004	34,42	81,004	16,18	0,000	1,309
04.04.2023 23	24,00	46,73	51,595	31,97	51,539	14,76	0,056	0,761
05.04.2023 23	24,00	45,49	80,930	32,64	80,930	12,85	0,000	1,039
06.04.2023 23	24,00	47,67	80,940	33,36	80,941	14,31	-0,001	1,156
07.04.2023 23	24,00	49,72	80,939	34,21	80,939	15,51	0,000	1,253
08.04.2023 23	24,00	48,36	59,646	32,83	59,606	15,53	0,040	0,926
09.04.2023 23	24,00	47,72	62,486	32,58	62,410	15,14	0,076	0,945
10.04.2023 23	24,00	46,18	49,926	31,92	49,896	14,26	0,030	0,712
11.04.2023 23	24,00	45,86	55,051	31,82	54,986	14,04	0,065	0,773
12.04.2023 23	24,00	47,47	81,183	33,63	81,183	13,84	0,000	1,122
13.04.2023 23	24,00	48,18	80,850	33,88	80,850	14,30	0,000	1,155
14.04.2023 23	24,00	47,56	80,771	33,43	80,772	14,13	-0,001	1,140
15.04.2023 23	24,00	45,38	74,150	32,89	74,150	12,49	0,000	0,925
16.04.2023 23	24,00	20,52	0,304	20,99	0,230	-0,47	0,074	0,000
17.04.2023 23	24,00	18,15	0,021	17,90	0,020	0,25	0,001	0,000
18.04.2023 23	24,00	17,85	0,000	17,58	0,000	0,27	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	17,71	0,000	17,49	0,000	0,22	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,60	59,713	30,92	59,692	12,69	0,021	0,906
Итого	576,00		1433,116		1432,608		0,508	21,750

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
27.03.2023	13761,372	13693,327	198,607
20.04.2023	15194,488	15125,935	220,356

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru