

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 29.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 2

Номер прибора: 1109076

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
29.10.2022 23	24,00	11,72	0,000	11,26	0,000	0,46	0,000	0,000
30.10.2022 23	24,00	12,53	0,000	12,11	0,000	0,42	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	14,84	0,000	14,33	0,000	0,51	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	9,93	0,000	9,48	0,000	0,45	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	11,25	0,000	10,75	0,000	0,50	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	14,01	0,000	13,46	0,000	0,55	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	42,05	8,044	37,82	8,002	4,23	0,042	0,035
05.11.2022 23	24,00	56,49	69,765	51,05	69,915	5,44	-0,150	0,377
06.11.2022 23	24,00	56,88	102,491	50,71	102,491	6,17	0,000	0,633
07.11.2022 23	24,00	53,38	105,568	47,66	105,618	5,72	-0,050	0,604
08.11.2022 23	24,00	48,53	106,152	43,54	106,152	4,99	0,000	0,530
09.11.2022 23	24,00	44,12	97,985	39,99	97,986	4,13	-0,001	0,405
10.11.2022 23	24,00	36,93	85,030	33,67	85,029	3,26	0,001	0,277
11.11.2022 23	24,00	45,89	87,662	40,97	87,725	4,92	-0,063	0,435
12.11.2022 23	24,00	51,08	90,457	44,94	90,457	6,14	0,000	0,555
13.11.2022 23	24,00	47,76	89,566	42,51	89,566	5,25	0,000	0,470
14.11.2022 23	24,00	45,97	88,287	41,07	88,287	4,90	0,000	0,432
15.11.2022 23	24,00	48,77	89,896	43,18	89,925	5,59	-0,029	0,504
16.11.2022 23	24,00	55,38	94,092	48,39	94,146	6,99	-0,054	0,658
17.11.2022 23	24,00	56,34	95,416	49,82	95,466	6,52	-0,050	0,622
18.11.2022 23	24,00	45,83	86,178	41,06	86,178	4,77	0,000	0,411
19.11.2022 23	24,00	44,39	85,990	40,06	85,990	4,33	0,000	0,373
20.11.2022 23	24,00	45,80	86,171	41,21	86,170	4,59	0,001	0,395
21.11.2022 23	24,00	45,31	91,168	41,04	91,169	4,27	-0,001	0,390
Среднее	24,00	39,38	64,997	35,42	65,011	3,96	-0,015	0,338
Итого	576,00		1559,918		1560,272		-0,354	8,107

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
29.10.2022	24808,453	25084,121	219,496
21.11.2022	26368,371	26644,393	227,603

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru