

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 29.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 3

Номер прибора: 803333

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
29.10.2022 23	24,00	23,76	0,000	20,27	0,000	3,49	0,000	0,000
30.10.2022 23	24,00	23,63	0,000	20,37	0,000	3,26	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	23,58	0,000	21,10	0,000	2,48	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	23,22	0,000	19,67	0,000	3,55	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	23,24	0,000	20,06	0,000	3,18	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	23,40	0,000	20,69	0,000	2,71	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	23,02	0,000	20,32	0,502	2,70	-0,502	0,000
05.11.2022 23	24,00	22,98	0,001	20,29	0,001	2,69	0,000	0,000
06.11.2022 23	24,00	22,88	0,000	20,10	0,000	2,78	0,000	0,000
07.11.2022 23	24,00	48,93	14,990	35,28	15,461	13,65	-0,471	0,214
08.11.2022 23	24,00	22,70	0,000	21,12	0,000	1,58	0,000	0,000
09.11.2022 23	24,00	47,03	86,685	36,11	86,089	10,92	0,596	0,957
10.11.2022 23	24,00	46,55	137,086	34,82	137,006	11,73	0,080	1,606
11.11.2022 23	24,00	50,67	97,629	36,33	97,399	14,34	0,230	1,401
12.11.2022 23	24,00	47,74	19,483	28,26	19,468	19,48	0,015	0,381
13.11.2022 23	24,00	55,30	75,386	36,23	75,386	19,07	0,000	1,436
14.11.2022 23	24,00	56,72	121,606	39,35	121,606	17,37	0,000	2,109
15.11.2022 23	24,00	56,35	109,090	39,96	108,866	16,39	0,224	1,790
16.11.2022 23	24,00	55,85	53,637	41,37	53,636	14,48	0,001	0,776
17.11.2022 23	24,00	52,94	40,105	38,15	39,226	14,79	0,879	0,608
18.11.2022 23	24,00	55,26	147,700	41,59	147,699	13,67	0,001	2,016
19.11.2022 23	24,00	54,07	145,895	41,10	145,896	12,97	-0,001	1,890
20.11.2022 23	24,00	56,10	146,913	42,51	146,843	13,59	0,070	1,995
21.11.2022 23	24,00	58,01	151,888	44,01	151,888	14,00	0,000	2,124
Среднее	24,00	40,58	56,171	30,79	56,124	9,79	0,047	0,804
Итого	576,00		1348,094		1346,972		1,122	19,303

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
29.10.2022	21792,162	21791,912	314,254
21.11.2022	23140,256	23138,884	333,557

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru