

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 15.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 24 блок 3

Номер прибора: 1207569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	17,87	17,19	0,68	0,000	0,691	-0,691	0,000	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	17,80	16,96	0,84	0,008	0,664	-0,656	0,000	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	28,01	21,09	6,92	2,541	2,567	-0,026	0,000	0,000	0,057
04.11.2022 23	24,00	54,28	28,06	26,22	7,236	7,002	0,234	0,000	0,000	0,188
05.11.2022 23	24,00	53,00	27,30	25,70	5,366	5,114	0,252	0,000	0,000	0,138
06.11.2022 23	24,00	53,23	27,49	25,74	5,514	5,180	0,334	0,000	0,000	0,142
07.11.2022 23	24,00	56,47	28,21	28,26	5,750	5,603	0,146	0,000	0,000	0,163
08.11.2022 23	24,00	56,81	28,44	28,37	5,801	5,774	0,027	0,000	0,000	0,167
09.11.2022 23	24,00	59,15	34,77	24,38	39,767	40,760	-0,993	0,000	0,000	0,737
10.11.2022 23	24,00	61,53	45,97	15,56	107,119	109,836	-2,717	0,000	0,000	1,664
11.11.2022 23	24,00	60,24	44,87	15,37	99,859	102,340	-2,481	0,000	0,000	1,532
12.11.2022 23	24,00	49,59	41,15	8,44	63,034	65,261	-2,227	0,000	0,000	0,974
13.11.2022 23	24,00	57,97	44,07	13,90	104,685	108,310	-3,625	0,000	0,000	1,453
14.11.2022 23	24,00	58,30	44,76	13,54	107,364	110,582	-3,219	0,000	0,000	1,452
15.11.2022 23	24,00	58,73	45,11	13,62	112,203	116,033	-3,830	0,000	0,000	1,526
Среднее	24,00	49,53	33,03	16,50	44,416	45,714	-1,298	0,000	0,000	0,680
Итого	360,00				666,247	685,717	-19,471			10,193

Показания счетчиков:

Дата и время	W, Гкал	Мтс, т
01.11.2022	461,941	9859,351
15.11.2022	472,134	9839,880

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 16.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 24 блок 3

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1207569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
16.11.2022 23	24,00	58,43	45,01	13,42	112,183	118,427	-6,244	0,000	0,000	1,589
17.11.2022 23	24,00	58,22	45,21	13,01	112,209	117,719	-5,510	0,000	0,000	1,532
18.11.2022 23	24,00	57,71	45,06	12,65	112,490	117,993	-5,503	0,000	0,000	1,493
19.11.2022 23	24,00	52,24	43,11	9,13	98,159	102,951	-4,792	0,000	0,000	0,940
20.11.2022 23	24,00	57,11	45,52	11,59	118,105	123,927	-5,823	0,000	0,000	1,436
21.11.2022 23	24,00	48,13	42,22	5,91	80,220	84,237	-4,017	0,000	0,000	0,498
Среднее	24,00	55,31	44,36	10,95	105,561	110,876	-5,315	0,000	0,000	1,248
Итого	144,00				633,364	665,253	-31,889			7,488

Показания счетчиков: *Расчет выполнен по обратному трубопроводу.*

Дата и время	W, Гкал	Мтс, т
16.11.2022	472,134	9839,880
21.11.2022	479,908	9807,991

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru