

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2023 по 21.05.2023

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2023 23	24,00	54,23	46,15	8,08	13,590	11,860	1,730	0,000	0,000	1,730	0,176
22.04.2023 23	24,00	54,52	42,57	11,95	15,120	13,280	1,840	0,000	0,000	1,840	0,236
23.04.2023 23	24,00	54,80	46,26	8,54	15,280	12,760	2,520	0,000	0,000	2,520	0,223
24.04.2023 23	24,00	48,94	39,20	9,74	6,800	4,820	1,980	0,000	0,000	1,980	0,102
25.04.2023 23	24,00	53,57	39,49	14,08	6,830	5,630	1,200	0,000	0,000	1,200	0,139
26.04.2023 23	24,00	46,85	36,29	10,56	6,750	5,270	1,480	0,000	0,000	1,480	0,110
27.04.2023 23	24,00	50,01	40,50	9,51	8,150	6,410	1,740	0,000	0,000	1,740	0,096
28.04.2023 23	24,00	50,15	41,31	8,84	6,460	4,560	1,900	0,000	0,000	1,900	0,117
29.04.2023 23	24,00	45,87	35,09	10,78	6,300	4,670	1,630	0,000	0,000	1,630	0,106
30.04.2023 23	24,00	46,89	39,97	6,92	6,500	4,930	1,570	0,000	0,000	1,570	0,062
01.05.2023 23	24,00	40,31	35,48	4,83	3,460	2,500	0,960	0,000	0,000	0,960	0,038
02.05.2023 23	24,00	41,92	33,44	8,48	3,810	2,440	1,370	0,000	0,000	1,370	0,061
03.05.2023 23	24,00	44,90	33,91	10,99	3,880	2,580	1,300	0,000	0,000	1,300	0,074
04.05.2023 23	24,00	38,47	25,11	13,36	2,270	3,430	-1,160	0,000	0,000	-1,160	0,014
05.05.2023 23	24,00	33,34	19,51	13,83	2,860	2,220	0,640	0,000	0,000	0,640	0,044
06.05.2023 23	24,00	35,92	18,79	17,13	2,230	1,160	1,070	0,000	0,000	1,070	0,051
07.05.2023 23	24,00	30,33	18,17	12,16	2,380	0,810	1,570	0,000	0,000	1,570	0,039
08.05.2023 23	24,00	32,87	18,45	14,42	3,160	1,900	1,260	0,000	0,000	1,260	0,065
09.05.2023 23	24,00	34,18	22,10	12,08	4,220	3,440	0,780	0,000	0,000	0,780	0,031
10.05.2023 23	24,00	42,62	34,85	7,77	3,370	2,310	1,060	0,000	0,000	1,060	0,054
11.05.2023 23	24,00	34,80	24,98	9,82	2,330	3,150	-0,820	0,000	0,000	-0,820	0,009
12.05.2023 23	24,00	36,98	31,76	5,22	9,850	8,450	1,400	0,000	0,000	1,400	0,111
13.05.2023 23	24,00	51,09	47,03	4,06	15,840	14,070	1,770	0,000	0,000	1,770	0,125
14.05.2023 23	24,00	52,32	45,64	6,68	15,910	13,720	2,190	0,000	0,000	2,190	0,184
15.05.2023 23	24,00	54,55	45,83	8,72	15,480	13,570	1,910	0,000	0,000	1,910	0,203
16.05.2023 23	24,00	52,28	44,56	7,72	15,510	13,700	1,810	0,000	0,000	1,810	0,178
17.05.2023 23	24,00	52,69	46,88	5,81	15,530	13,640	1,890	0,000	0,000	1,890	0,158
18.05.2023 23	24,00	52,39	47,30	5,09	15,500	13,790	1,710	0,000	0,000	1,710	0,142
19.05.2023 23	24,00	51,95	46,90	5,05	15,800	14,010	1,790	0,000	0,000	1,790	0,144
20.05.2023 23	24,00	51,75	47,46	4,29	13,580	11,980	1,600	0,000	0,000	1,600	0,116
21.05.2023 23	24,00	52,67	48,07	4,60	18,420	16,510	1,910	0,000	0,000	1,910	0,148
Среднее	24,00	45,94	36,87	9,07	8,941	7,535	1,406	0,000	0,000	1,406	0,108
Итого	744,00				277,170	233,570	43,600			43,600	3,358

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2023	1804,934	146,186
21.05.2023	1847,267	149,544

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 04.05.2023 00 по 04.05.2023 23

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
04.05.2023 00	1,00	48,97	40,45	8,52	0,130	0,120	0,010	0,000	0,000	0,010	0,001
04.05.2023 01	1,00	48,76	37,50	11,26	0,170	0,160	0,010	0,000	0,000	0,010	0,002
04.05.2023 02	1,00	46,09	28,96	17,13	0,170	0,160	0,010	0,000	0,000	0,010	0,003
04.05.2023 03	1,00	43,09	22,86	20,23	0,160	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
04.05.2023 04	1,00	40,06	20,50	19,56	0,160	0,110	0,050	0,000	0,000	0,050	0,004
04.05.2023 05	1,00	34,84	20,39	14,45	0,160	0,140	0,020	0,000	0,000	0,020	0,002
04.05.2023 06	1,00	36,32	35,71	0,61	0,150	0,130	0,020	0,000	0,000	0,020	0,001
04.05.2023 07	1,00	37,74	35,70	2,04	0,260	0,170	0,090	0,000	0,000	0,090	0,003
04.05.2023 08	1,00	33,30	34,26	-0,96	0,100	0,070	0,030	0,000	0,000	0,030	0,001
04.05.2023 09	1,00	42,44	31,49	10,95	0,080	0,190	-0,110	0,000	0,000	-0,110	-0,001
04.05.2023 10	1,00	38,59	25,18	13,41	0,000	0,780	-0,780	0,000	0,000	-0,780	-0,012
04.05.2023 11	1,00	37,10	29,52	7,58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.05.2023 12	1,00	22,45	26,57	-4,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.05.2023 13	1,00	22,23	21,37	0,86	0,000	1,020	-1,020	0,000	0,000	-1,020	-0,012
04.05.2023 14	1,00	22,03	21,40	0,63	0,070	0,220	-0,150	0,000	0,000	-0,150	-0,002
04.05.2023 15	1,00	39,42	21,20	18,22	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,100	0,003
04.05.2023 16	1,00	46,40	18,91	27,49	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,003
04.05.2023 17	1,00	40,37	18,87	21,50	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,002
04.05.2023 18	1,00	40,64	18,80	21,84	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,002
04.05.2023 19	1,00	41,98	18,73	23,25	0,080	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,003
04.05.2023 20	1,00	45,56	18,67	26,89	0,130	0,000	0,130	0,000	0,000	0,130	0,005
04.05.2023 21	1,00	45,72	18,64	27,08	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,002
04.05.2023 22	1,00	37,09	18,59	18,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.05.2023 23	1,00	32,11	18,51	13,60	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,002
Среднее	1,00	38,47	25,12	13,36	0,095	0,143	-0,048	0,000	0,000	-0,048	0,001
Итого	24,00				2,270	3,430	-1,160			-1,160	0,014

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
04.05.2023	1825,569	147,727
04.05.2023	1824,402	147,741

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 11.05.2023 00 по 11.05.2023 23

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
11.05.2023 00	1,00	49,07	37,77	11,30	0,120	0,110	0,010	0,000	0,000	0,010	0,002
11.05.2023 01	1,00	45,79	37,54	8,25	0,090	0,100	-0,010	0,000	0,000	-0,010	0,000
11.05.2023 02	1,00	43,11	36,11	7,00	0,170	0,140	0,030	0,000	0,000	0,030	0,002
11.05.2023 03	1,00	40,19	21,37	18,82	0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
11.05.2023 04	1,00	37,35	21,09	16,26	0,120	0,110	0,010	0,000	0,000	0,010	0,002
11.05.2023 05	1,00	37,14	20,81	16,33	0,110	0,090	0,020	0,000	0,000	0,020	0,002
11.05.2023 06	1,00	37,25	22,32	14,93	0,160	0,090	0,070	0,000	0,000	0,070	0,003
11.05.2023 07	1,00	45,41	23,75	21,66	0,160	0,100	0,060	0,000	0,000	0,060	0,004
11.05.2023 08	1,00	42,62	23,83	18,79	0,040	0,740	-0,700	0,000	0,000	-0,700	-0,009
11.05.2023 09	1,00	34,42	30,82	3,60	0,070	0,750	-0,680	0,000	0,000	-0,680	-0,014
11.05.2023 10	1,00	34,32	27,73	6,59	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,002
11.05.2023 11	1,00	37,63	21,46	16,17	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
11.05.2023 12	1,00	28,55	21,41	7,14	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,001
11.05.2023 13	1,00	22,54	21,44	1,10	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.05.2023 14	1,00	26,43	21,52	4,91	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.05.2023 15	1,00	29,45	21,38	8,07	0,170	0,070	0,100	0,000	0,000	0,100	0,002
11.05.2023 16	1,00	32,14	21,38	10,76	0,090	0,070	0,020	0,000	0,000	0,020	0,001
11.05.2023 17	1,00	46,76	22,67	24,09	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,003
11.05.2023 18	1,00	45,27	26,28	18,99	0,070	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,002
11.05.2023 19	1,00	24,17	21,10	3,07	0,070	0,110	-0,040	0,000	0,000	-0,040	-0,000
11.05.2023 20	1,00	23,98	21,21	2,77	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.05.2023 21	1,00	24,00	24,74	-0,74	0,080	0,070	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000
11.05.2023 22	1,00	23,98	25,95	-1,97	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000
11.05.2023 23	1,00	23,80	26,05	-2,25	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000
Среднее	1,00	34,81	24,99	9,82	0,097	0,131	-0,034	0,000	0,000	-0,034	0,000
Итого	24,00				2,330	3,150	-0,820			-0,820	0,009

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
11.05.2023	1830,701	148,025
11.05.2023	1829,877	148,034

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru