

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2023 по 21.07.2023

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.06.2023 23	24,00	55,26	49,99	5,27	15,090	13,450	1,640	0,000	0,000	1,640	0,142
22.06.2023 23	24,00	55,16	49,90	5,26	15,130	13,660	1,470	0,000	0,000	1,470	0,135
23.06.2023 23	24,00	57,05	50,92	6,13	15,230	13,680	1,550	0,000	0,000	1,550	0,153
24.06.2023 23	24,00	56,59	51,59	5,00	15,770	14,120	1,650	0,000	0,000	1,650	0,144
25.06.2023 23	24,00	57,27	51,70	5,57	16,510	14,720	1,790	0,000	0,000	1,790	0,163
26.06.2023 23	24,00	56,21	51,60	4,61	15,640	13,660	1,980	0,000	0,000	1,980	0,151
27.06.2023 23	24,00	56,19	51,22	4,97	15,480	13,690	1,790	0,000	0,000	1,790	0,147
28.06.2023 23	24,00	51,69	34,66	17,03	6,590	4,740	1,850	0,000	0,000	1,850	0,094
29.06.2023 23	24,00	41,95	23,74	18,21	1,510	0,000	1,510	0,000	0,000	1,510	0,052
30.06.2023 23	24,00	44,81	23,25	21,56	1,760	0,000	1,760	0,000	0,000	1,760	0,070
01.07.2023 23	24,00	47,11	22,94	24,17	1,710	0,000	1,710	0,000	0,000	1,710	0,065
02.07.2023 23	24,00	44,65	22,67	21,98	1,960	0,000	1,960	0,000	0,000	1,960	0,074
03.07.2023 23	24,00	50,32	22,86	27,46	2,050	0,000	2,050	0,000	0,000	2,050	0,085
04.07.2023 23	24,00	47,17	23,16	24,01	1,730	0,000	1,730	0,000	0,000	1,730	0,070
05.07.2023 23	24,00	46,40	23,47	22,93	1,970	0,000	1,970	0,000	0,000	1,970	0,079
06.07.2023 23	24,00	46,31	23,71	22,60	1,720	0,000	1,720	0,000	0,000	1,720	0,067
07.07.2023 23	24,00	47,47	23,88	23,59	1,710	0,000	1,710	0,000	0,000	1,710	0,070
08.07.2023 23	24,00	45,17	24,00	21,17	1,790	0,000	1,790	0,000	0,000	1,790	0,067
09.07.2023 23	24,00	44,90	24,11	20,79	1,580	0,000	1,580	0,000	0,000	1,580	0,060
10.07.2023 23	24,00	41,26	23,82	17,44	1,510	0,000	1,510	0,000	0,000	1,510	0,051
11.07.2023 23	24,00	42,85	23,29	19,56	1,900	0,000	1,900	0,000	0,000	1,900	0,068
12.07.2023 23	24,00	40,17	22,85	17,32	1,960	0,000	1,960	0,000	0,000	1,960	0,063
13.07.2023 23	24,00	43,02	22,37	20,65	1,820	0,000	1,820	0,000	0,000	1,820	0,065
14.07.2023 23	24,00	40,29	22,22	18,07	2,350	0,000	2,350	0,000	0,000	2,350	0,074
15.07.2023 23	24,00	43,52	22,33	21,19	2,250	0,000	2,250	0,000	0,000	2,250	0,087
16.07.2023 23	24,00	44,92	22,58	22,34	1,850	0,000	1,850	0,000	0,000	1,850	0,072
17.07.2023 23	24,00	44,82	22,52	22,30	1,880	0,000	1,880	0,000	0,000	1,880	0,066
18.07.2023 23	24,00	44,94	22,54	22,40	2,240	0,000	2,240	0,000	0,000	2,240	0,084
19.07.2023 23	24,00	44,15	22,66	21,49	2,190	0,000	2,190	0,000	0,000	2,190	0,075
20.07.2023 23	24,00	43,89	22,83	21,06	1,980	0,000	1,980	0,000	0,000	1,980	0,068
21.07.2023 23	24,00	47,08	22,92	24,16	1,790	0,000	1,790	0,000	0,000	1,790	0,069
Среднее	24,00	47,50	29,75	17,75	5,118	3,281	1,836	0,000	0,000	1,836	0,088
Итого	744,00				158,650	101,720	56,930			56,930	2,728

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.06.2023	1883,316	152,501
21.07.2023	1939,313	155,228

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru