

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.07.2023 по 21.08.2023

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.07.2023 23	24,00	48,86	23,16	25,70	2,050	0,000	2,050	0,000	0,000	2,050	0,082
23.07.2023 23	24,00	39,68	23,35	16,33	2,470	0,000	2,470	0,000	0,000	2,470	0,084
24.07.2023 23	24,00	43,01	23,49	19,52	1,680	0,000	1,680	0,000	0,000	1,680	0,061
25.07.2023 23	24,00	45,71	23,59	22,12	1,590	0,000	1,590	0,000	0,000	1,590	0,061
26.07.2023 23	24,00	46,32	23,54	22,78	1,810	0,000	1,810	0,000	0,000	1,810	0,070
27.07.2023 23	24,00	51,58	41,95	9,63	9,880	8,230	1,650	0,000	0,000	1,650	0,133
28.07.2023 23	24,00	55,90	50,71	5,19	15,120	13,140	1,980	0,000	0,000	1,980	0,155
29.07.2023 23	24,00	56,77	51,10	5,67	15,160	13,260	1,900	0,000	0,000	1,900	0,160
30.07.2023 23	24,00	57,07	50,77	6,30	14,990	13,290	1,700	0,000	0,000	1,700	0,160
31.07.2023 23	24,00	55,63	50,82	4,81	15,010	13,250	1,760	0,000	0,000	1,760	0,140
01.08.2023 23	24,00	55,42	50,32	5,10	14,830	13,130	1,700	0,000	0,000	1,700	0,141
02.08.2023 23	24,00	58,19	52,60	5,59	15,140	13,180	1,960	0,000	0,000	1,960	0,164
03.08.2023 23	24,00	53,59	48,39	5,20	14,960	13,110	1,850	0,000	0,000	1,850	0,144
04.08.2023 23	24,00	57,61	52,55	5,06	15,230	13,480	1,750	0,000	0,000	1,750	0,148
05.08.2023 23	24,00	58,69	53,31	5,38	15,660	13,460	2,200	0,000	0,000	2,200	0,175
06.08.2023 23	24,00	59,61	54,05	5,56	15,450	13,590	1,860	0,000	0,000	1,860	0,163
07.08.2023 23	24,00	59,30	53,92	5,38	15,390	13,490	1,900	0,000	0,000	1,900	0,162
08.08.2023 23	24,00	59,29	53,81	5,48	15,430	13,570	1,860	0,000	0,000	1,860	0,161
09.08.2023 23	24,00	59,33	53,99	5,34	15,150	13,310	1,840	0,000	0,000	1,840	0,157
10.08.2023 23	24,00	60,58	55,34	5,24	16,850	14,800	2,050	0,000	0,000	2,050	0,177
11.08.2023 23	24,00	59,37	53,98	5,39	15,510	13,530	1,980	0,000	0,000	1,980	0,166
12.08.2023 23	24,00	59,44	54,10	5,34	15,400	13,560	1,840	0,000	0,000	1,840	0,159
13.08.2023 23	24,00	57,97	53,56	4,41	15,380	13,570	1,810	0,000	0,000	1,810	0,143
Среднее	24,00	54,74	45,76	8,98	12,180	10,302	1,878	0,000	0,000	1,878	0,138
Итого	552,00				280,140	236,950	43,190			43,190	3,168

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.07.2023	1939,313	155,228
21.08.2023	1981,244	158,397

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 16.08.2023 по 21.08.2023

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1002475

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
16.08.2023 23	24,00	38,41	14,580	36,73	12,130	1,68	2,450	0,067
17.08.2023 23	24,00	56,44	15,580	51,54	13,240	4,90	2,340	0,108
18.08.2023 23	24,00	58,26	16,140	53,37	14,150	4,89	1,990	0,093
19.08.2023 23	24,00	58,37	15,580	53,27	13,600	5,10	1,980	0,095
20.08.2023 23	24,00	58,54	16,240	53,52	13,840	5,02	2,400	0,114
21.08.2023 23	24,00	58,60	15,880	53,53	13,700	5,07	2,180	0,104
Среднее	24,00	54,77	15,667	50,33	13,443	4,44	2,223	0,097
Итого	144,00		94,000		80,660		13,340	0,581

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
16.08.2023	10,230	8,960	0,163	1620,00
21.08.2023	104,230	89,620	0,744	1764,00

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru