

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 3

Номер прибора: 1105107

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	17,03	0,000	16,95	0,000	0,08	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	17,46	0,000	17,34	0,000	0,12	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	40,38	162,529	36,82	164,546	3,56	-2,017	0,618
02.11.2022 23	24,00	40,35	324,427	36,88	327,507	3,47	-3,080	1,128
03.11.2022 23	24,00	33,02	307,810	30,87	310,034	2,15	-2,224	0,667
04.11.2022 23	24,00	39,54	295,466	35,66	299,636	3,88	-4,170	1,153
05.11.2022 23	24,00	45,70	289,226	40,56	294,074	5,14	-4,848	1,485
06.11.2022 23	24,00	44,68	323,801	40,04	325,591	4,64	-1,790	1,502
07.11.2022 23	24,00	41,81	321,158	37,79	322,970	4,02	-1,812	1,293
08.11.2022 23	24,00	41,53	281,104	37,33	283,443	4,20	-2,339	1,178
09.11.2022 23	24,00	35,45	285,682	32,60	288,541	2,85	-2,859	0,814
10.11.2022 23	24,00	30,13	280,175	28,32	282,533	1,81	-2,358	0,511
11.11.2022 23	24,00	34,87	284,475	31,62	286,508	3,25	-2,033	0,925
12.11.2022 23	24,00	41,33	277,963	36,95	279,605	4,38	-1,642	1,219
13.11.2022 23	24,00	40,67	277,260	36,54	278,767	4,13	-1,507	1,146
14.11.2022 23	24,00	42,70	277,003	38,04	278,642	4,66	-1,639	1,292
15.11.2022 23	24,00	41,44	274,765	37,07	275,882	4,37	-1,117	1,201
16.11.2022 23	24,00	42,61	275,459	37,92	276,342	4,69	-0,883	1,291
17.11.2022 23	24,00	45,92	275,662	40,64	276,632	5,28	-0,970	1,456
18.11.2022 23	24,00	43,57	274,954	38,94	275,681	4,63	-0,727	1,272
19.11.2022 23	24,00	39,99	190,680	36,02	191,835	3,97	-1,155	0,756
20.11.2022 23	24,00	42,72	235,803	37,93	238,720	4,79	-2,917	1,130
21.11.2022 23	24,00	41,51	91,948	36,16	92,800	5,35	-0,852	0,498
Среднее	24,00	38,45	243,798	34,74	245,665	3,71	-1,867	0,980
Итого	552,00		5607,350		5650,289		-42,939	22,536

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	106264,608	104406,764	652,377
21.11.2022	111871,958	110057,053	674,914

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru