

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Деповская, д. 13А

Номер прибора: 1406967

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	17,47	0,020	16,93	0,010	0,54	0,010	0,000
31.10.2022 23	24,00	49,39	26,727	43,66	26,749	5,73	-0,022	0,160
01.11.2022 23	24,00	51,90	17,929	38,73	18,745	13,17	-0,816	0,236
02.11.2022 23	24,00	52,08	17,238	38,77	18,100	13,31	-0,862	0,229
03.11.2022 23	24,00	49,97	18,137	38,08	19,018	11,89	-0,881	0,215
04.11.2022 23	24,00	50,59	17,719	38,64	18,608	11,95	-0,889	0,211
05.11.2022 23	24,00	52,37	17,098	39,37	17,917	13,00	-0,819	0,222
06.11.2022 23	24,00	53,50	16,894	39,78	17,636	13,72	-0,742	0,232
07.11.2022 23	24,00	53,35	16,637	39,70	17,379	13,65	-0,742	0,227
08.11.2022 23	24,00	54,35	16,391	39,95	17,129	14,40	-0,738	0,236
09.11.2022 23	24,00	57,46	16,147	41,54	16,890	15,92	-0,743	0,257
10.11.2022 23	24,00	54,89	16,714	40,64	17,462	14,25	-0,748	0,238
11.11.2022 23	24,00	51,95	17,026	39,00	17,790	12,95	-0,764	0,220
12.11.2022 23	24,00	52,82	16,971	39,54	17,727	13,28	-0,756	0,225
13.11.2022 23	24,00	56,91	16,306	41,56	17,099	15,35	-0,793	0,250
14.11.2022 23	24,00	52,25	15,797	39,39	16,517	12,86	-0,720	0,203
15.11.2022 23	24,00	55,68	18,239	41,75	19,100	13,93	-0,861	0,254
16.11.2022 23	24,00	52,43	17,809	39,97	18,666	12,46	-0,857	0,222
17.11.2022 23	24,00	47,05	19,137	37,46	20,066	9,59	-0,929	0,183
18.11.2022 23	24,00	48,10	18,616	37,77	19,537	10,33	-0,921	0,192
19.11.2022 23	24,00	47,56	18,910	37,82	19,835	9,74	-0,925	0,184
20.11.2022 23	24,00	45,84	16,584	36,95	17,416	8,89	-0,832	0,148
21.11.2022 23	24,00	44,37	10,086	36,47	10,592	7,90	-0,506	0,080
Среднее	24,00	50,10	16,658	38,41	17,391	11,69	-0,733	0,201
Итого	552,00		383,132		399,988		-16,856	4,623

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	5262,379	6581,689	53,973
21.11.2022	5645,511	6981,677	58,596

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru