

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: Колентеев В.Н.

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 20Б

Номер прибора: 801012

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.01.2022	24,00	63,11	0,000	46,68	15,865	16,43	-15,865	0,261
23.01.2022	24,00	57,61	0,000	48,14	11,334	9,47	-11,334	0,209
24.01.2022	24,00	55,44	0,060	43,11	9,842	12,33	-9,782	0,215
25.01.2022	24,00	59,63	0,000	44,79	10,736	14,84	-10,736	0,234
26.01.2022	24,00	60,10	0,099	49,96	8,015	10,14	-7,916	0,162
27.01.2022	24,00	76,19	0,000	61,86	12,726	14,33	-12,726	0,183
28.01.2022	24,00	53,94	0,000	48,60	6,942	5,34	-6,942	0,173
29.01.2022	24,00	52,86	0,000	47,24	8,687	5,62	-8,687	0,179
30.01.2022	24,00	54,84	0,000	49,81	9,191	5,03	-9,191	0,196
31.01.2022	24,00	50,21	0,000	45,65	5,971	4,56	-5,971	0,144
01.02.2022	24,00	50,48	0,000	50,12	8,280	0,36	-8,280	0,160
02.02.2022	24,00	25,30	0,000	27,68	0,000	-2,38	0,000	0,000
03.02.2022	24,00	27,33	0,000	38,82	1,331	-11,49	-1,331	0,017
04.02.2022	24,00	40,25	0,000	42,21	6,475	-1,96	-6,475	0,108
05.02.2022	24,00	18,14	0,000	20,99	0,000	-2,85	0,000	0,000
06.02.2022	24,00	24,29	0,000	27,62	0,000	-3,33	0,000	0,000
07.02.2022	24,00	29,70	0,000	48,79	1,750	-19,09	-1,750	0,030
08.02.2022	24,00	43,31	0,000	46,72	7,452	-3,41	-7,452	0,118
09.02.2022	24,00	22,42	0,000	24,33	0,000	-1,91	0,000	0,000
10.02.2022	24,00	24,35	0,000	26,94	0,000	-2,59	0,000	0,000
11.02.2022	24,00	25,17	0,000	27,54	0,000	-2,37	0,000	0,000
12.02.2022	24,00	25,25	0,000	27,46	0,000	-2,21	0,000	0,000
13.02.2022	24,00	25,51	0,000	27,90	0,000	-2,39	0,000	0,000
14.02.2022	24,00	26,20	0,000	28,95	0,000	-2,75	0,000	0,000
15.02.2022	24,00	25,66	0,000	27,88	0,000	-2,22	0,000	0,000
16.02.2022	24,00	26,07	0,000	28,41	0,000	-2,34	0,000	0,000
17.02.2022	24,00	26,53	0,000	29,00	0,000	-2,47	0,000	0,000
18.02.2022	24,00	26,28	0,000	28,46	0,000	-2,18	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,15	0,006	38,06	4,450	1,09	-4,444	0,085
Итого	672,00		0,159		124,597		-124,438	2,388

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.01.2022	2631,129	2630,591	37,274
18.02.2022	2631,288	2755,188	39,662

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru