

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: Колентеев В.Н.

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 205

Номер прибора: 801012

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.02.2022	24,00	26,32	0,000	28,52	0,000	-2,20	0,000	0,000
20.02.2022	24,00	26,12	0,000	28,19	0,000	-2,07	0,000	0,000
21.02.2022	24,00	26,14	0,000	28,27	0,000	-2,13	0,000	0,000
22.02.2022	24,00	26,01	0,000	28,07	0,000	-2,06	0,000	0,000
23.02.2022	24,00	29,88	0,000	42,92	1,606	-13,04	-1,606	0,022
24.02.2022	24,00	45,48	0,000	36,60	12,894	8,88	-12,894	0,116
25.02.2022	24,00	39,39	0,000	36,94	9,280	2,45	-9,280	0,091
26.02.2022	24,00	55,12	0,000	43,02	16,424	12,10	-16,424	0,198
27.02.2022	24,00	59,83	0,000	45,79	16,425	14,04	-16,425	0,230
28.02.2022	24,00	48,06	0,000	38,47	16,240	9,59	-16,240	0,158
01.03.2022	24,00	57,51	0,000	43,81	16,488	13,70	-16,488	0,225
02.03.2022	24,00	42,66	0,000	47,35	7,510	-4,69	-7,510	0,122
03.03.2022	24,00	24,16	0,000	26,39	0,000	-2,23	0,000	0,000
04.03.2022	24,00	24,85	0,000	27,06	0,000	-2,21	0,000	0,000
05.03.2022	24,00	25,65	0,000	28,10	0,000	-2,45	0,000	0,000
06.03.2022	24,00	24,92	0,000	46,27	0,445	-21,35	-0,445	0,006
07.03.2022	24,00	62,15	0,000	46,24	15,956	15,91	-15,956	0,254
08.03.2022	24,00	64,45	0,000	47,26	15,950	17,19	-15,950	0,274
09.03.2022	24,00	55,81	0,000	47,74	12,384	8,07	-12,384	0,225
10.03.2022	24,00	50,96	0,000	49,31	12,080	1,65	-12,080	0,199
11.03.2022	24,00	55,19	0,000	53,28	15,994	1,91	-15,994	0,212
12.03.2022	24,00	25,91	0,000	29,14	0,000	-3,23	0,000	0,000
13.03.2022	24,00	52,79	0,000	48,22	10,531	4,57	-10,531	0,172
14.03.2022	24,00	25,88	0,000	28,87	0,000	-2,99	0,000	0,000
15.03.2022	24,00	34,87	0,000	52,19	3,850	-17,32	-3,850	0,078
16.03.2022	24,00	63,42	0,000	54,42	12,643	9,00	-12,643	0,260
17.03.2022	24,00	29,99	0,000	56,84	0,945	-26,85	-0,945	0,017
18.03.2022	24,00	63,99	0,000	56,89	12,283	7,10	-12,283	0,250
19.03.2022	24,00	79,93	0,000	57,68	16,796	22,25	-16,796	0,374
20.03.2022	24,00	57,59	0,000	56,72	9,112	0,87	-9,112	0,211
21.03.2022	24,00	33,11	0,000	53,53	2,121	-20,42	-2,121	0,037
Среднее	24,00	43,17	0,000	42,39	7,676	0,78	-7,676	0,120
Итого	744,00		0,000		237,957		-237,957	3,731

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.02.2022	2631,288	2755,188	39,662
21.03.2022	2631,288	2993,145	43,393

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru