

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: Колентеев В.Н.

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 20Б

Номер прибора: 801012

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
22.03.2022	24,00	68,12	0,000	53,90	16,207	14,22	-16,207	0,230
23.03.2022	24,00	63,00	0,000	49,92	16,048	13,08	-16,048	0,210
24.03.2022	24,00	44,30	0,000	48,96	7,128	-4,66	-7,128	0,105
25.03.2022	24,00	28,85	0,000	49,89	0,909	-21,04	-0,909	0,014
26.03.2022	24,00	43,95	0,000	52,76	7,718	-8,81	-7,718	0,123
27.03.2022	24,00	26,00	0,000	48,98	0,910	-22,98	-0,910	0,012
28.03.2022	24,00	49,90	0,000	52,23	8,973	-2,33	-8,973	0,150
29.03.2022	24,00	25,29	0,000	27,20	0,000	-1,91	0,000	0,000
30.03.2022	24,00	25,39	0,000	27,48	0,000	-2,09	0,000	0,000
31.03.2022	24,00	24,46	0,000	23,31	1,926	1,15	-1,926	0,000
01.04.2022	24,00	34,75	0,000	30,78	16,337	3,97	-16,337	0,065
02.04.2022	24,00	30,29	0,000	31,31	9,555	-1,02	-9,555	0,041
03.04.2022	24,00	50,64	0,000	40,23	14,914	10,41	-14,914	0,155
04.04.2022	24,00	57,78	0,000	43,75	14,507	14,03	-14,507	0,204
05.04.2022	24,00	60,99	0,000	45,37	14,289	15,62	-14,289	0,223
06.04.2022	24,00	56,26	0,000	42,78	14,146	13,48	-14,146	0,189
07.04.2022	24,00	54,88	0,000	42,19	14,536	12,69	-14,536	0,183
08.04.2022	24,00	55,61	0,000	42,63	14,126	12,98	-14,126	0,184
09.04.2022	24,00	56,59	0,000	42,88	14,007	13,71	-14,007	0,192
10.04.2022	24,00	41,42	0,000	34,37	14,037	7,05	-14,037	0,097
11.04.2022	24,00	29,25	0,000	28,72	10,649	0,53	-10,649	0,033
12.04.2022	24,00	18,59	0,000	18,45	0,000	0,14	0,000	0,000
13.04.2022	24,00	22,58	0,000	24,60	0,000	-2,02	0,000	0,000
14.04.2022	24,00	22,38	0,000	24,38	0,000	-2,00	0,000	0,000
15.04.2022	24,00	22,63	0,000	23,90	0,000	-1,27	0,000	0,000
16.04.2022	24,00	20,01	0,000	19,82	0,000	0,19	0,000	0,000
17.04.2022	24,00	19,64	0,000	19,47	0,000	0,17	0,000	0,000
18.04.2022	24,00	19,62	0,000	19,47	0,000	0,15	0,000	0,000
Среднее	24,00	38,33	0,000	36,06	7,533	2,27	-7,533	0,086
Итого	672,00		0,000		210,922		-210,922	2,412

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2022	2631,288	2993,145	43,393
18.04.2022	2631,288	3204,067	45,805

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru