

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2023 по 21.05.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2023	24,00	49,13	40,43	8,70	11,920	8,140	3,780	5,000	5,000	3,780	0,212
22.04.2023	24,00	48,09	40,30	7,79	13,680	8,830	4,850	5,000	5,000	4,850	0,245
23.04.2023	24,00	49,04	40,34	8,70	13,320	8,210	5,110	5,000	5,000	5,110	0,264
24.04.2023	24,00	46,37	38,66	7,71	12,390	8,860	3,530	5,000	5,000	3,530	0,188
25.04.2023	24,00	48,96	41,42	7,54	14,700	10,100	4,600	5,000	5,000	4,600	0,252
26.04.2023	21,00	47,04	39,86	7,18	14,860	10,190	4,670	5,000	5,000	4,670	0,195
27.04.2023	0,00	44,78	-	-	11,240	7,060	4,180	5,000	5,000	4,180	-
28.04.2023	0,00	42,26	-	-	13,110	9,260	3,850	5,000	5,000	3,850	-
29.04.2023	0,00	46,32	-	-	13,830	9,460	4,370	5,000	5,000	4,370	-
30.04.2023	0,00	45,19	-	-	14,450	9,850	4,600	5,000	5,000	4,600	-
01.05.2023	0,00	44,69	-	-	11,520	7,820	3,700	5,000	5,000	3,700	-
02.05.2023	0,00	42,57	-	-	13,230	7,920	5,310	5,000	5,000	5,310	-
03.05.2023	0,00	44,74	-	-	13,720	8,530	5,190	5,000	5,000	5,190	-
04.05.2023	0,00	44,57	-	-	12,650	8,960	3,690	5,000	5,000	3,690	-
05.05.2023	0,00	44,95	-	-	12,700	9,350	3,350	5,000	5,000	3,350	-
06.05.2023	0,00	44,18	-	-	12,140	8,750	3,390	5,000	5,000	3,390	-
07.05.2023	0,00	46,50	-	-	12,760	9,040	3,720	5,000	5,000	3,720	-
08.05.2023	0,00	45,36	-	-	13,930	9,500	4,430	5,000	5,000	4,430	-
09.05.2023	0,00	45,13	-	-	13,330	9,510	3,820	5,000	5,000	3,820	-
10.05.2023	0,00	44,06	-	-	13,460	8,910	4,550	5,000	5,000	4,550	-
11.05.2023	0,00	44,01	-	-	13,160	8,690	4,470	5,000	5,000	4,470	-
12.05.2023	0,00	45,27	-	-	12,860	8,440	4,420	5,000	5,000	4,420	-
13.05.2023	0,00	45,71	-	-	12,090	8,010	4,080	5,000	5,000	4,080	-
14.05.2023	0,00	46,23	-	-	13,900	8,760	5,140	5,000	5,000	5,140	-
15.05.2023	0,00	21,07	-	-	0,250	0,030	0,220	5,000	5,000	0,220	-
16.05.2023	0,00	18,24	-	-	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	-
17.05.2023	0,00	18,08	-	-	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	-
18.05.2023	0,00	18,08	-	-	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	-
19.05.2023	0,00	17,97	-	-	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	-
20.05.2023	0,00	18,00	-	-	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	-
21.05.2023	0,00	18,16	-	-	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	-
Среднее	4,55	39,51	40,17	7,94	10,169	6,845	3,325	5,000	5,000	3,325	0,044
Итого	141,00				315,250	212,180	103,070			103,070	1,356

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru