

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2023 по 21.05.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2023	24,00	51,79	42,60	9,19	16,640	12,770	3,870	7,000	7,000	3,870	0,276
22.04.2023	24,00	50,36	41,42	8,94	17,840	13,810	4,030	7,000	7,000	4,030	0,283
23.04.2023	24,00	51,33	42,06	9,27	17,430	13,400	4,030	7,000	7,000	4,030	0,290
24.04.2023	24,00	48,88	40,29	8,59	16,930	13,140	3,790	7,000	7,000	3,790	0,255
25.04.2023	24,00	51,17	42,38	8,79	18,540	13,720	4,820	7,000	7,000	4,820	0,317
26.04.2023	24,00	49,43	41,03	8,40	18,800	14,570	4,230	7,000	7,000	4,230	0,288
27.04.2023	24,00	51,76	41,59	10,17	14,480	10,620	3,860	7,000	7,000	3,860	0,268
28.04.2023	24,00	47,39	39,19	8,20	17,620	13,870	3,750	7,000	7,000	3,750	0,257
29.04.2023	24,00	52,99	43,83	9,16	16,940	12,460	4,480	7,000	7,000	4,480	0,301
30.04.2023	24,00	50,14	41,42	8,72	18,430	14,160	4,270	7,000	7,000	4,270	0,294
01.05.2023	24,00	51,46	41,30	10,16	16,450	11,680	4,770	7,000	7,000	4,770	0,311
02.05.2023	24,00	48,16	39,61	8,55	17,170	13,080	4,090	7,000	7,000	4,090	0,265
03.05.2023	24,00	50,70	41,59	9,11	16,930	12,660	4,270	7,000	7,000	4,270	0,287
04.05.2023	24,00	50,01	40,75	9,26	17,780	13,310	4,470	7,000	7,000	4,470	0,299
05.05.2023	24,00	50,78	41,66	9,12	17,270	13,450	3,820	7,000	7,000	3,820	0,278
06.05.2023	24,00	49,85	40,77	9,08	17,190	13,010	4,180	7,000	7,000	4,180	0,282
07.05.2023	24,00	53,05	43,27	9,78	17,730	13,420	4,310	7,000	7,000	4,310	0,313
08.05.2023	24,00	50,29	41,56	8,73	18,580	13,970	4,610	7,000	7,000	4,610	0,308
09.05.2023	24,00	50,91	41,90	9,01	17,880	13,620	4,260	7,000	7,000	4,260	0,296
10.05.2023	24,00	49,74	40,82	8,92	17,740	13,490	4,250	7,000	7,000	4,250	0,286
11.05.2023	24,00	50,66	41,61	9,05	17,440	13,260	4,180	7,000	7,000	4,180	0,289
12.05.2023	24,00	51,86	41,84	10,02	17,360	13,320	4,040	7,000	7,000	4,040	0,302
13.05.2023	24,00	51,44	41,65	9,79	17,000	12,880	4,120	7,000	7,000	4,120	0,295
14.05.2023	24,00	52,76	42,83	9,93	18,540	13,350	5,190	7,000	7,000	5,190	0,354
15.05.2023	24,00	28,10	26,39	1,71	0,120	0,070	0,050	7,000	7,000	0,050	0,002
16.05.2023	24,00	20,04	19,54	0,50	0,020	0,000	0,020	7,000	7,000	0,020	0,000
17.05.2023	24,00	19,51	19,15	0,36	0,040	0,000	0,040	7,000	7,000	0,040	0,000
18.05.2023	24,00	18,93	18,98	-0,05	0,010	0,000	0,010	7,000	7,000	0,010	0,000
19.05.2023	24,00	19,13	18,75	0,38	0,040	0,020	0,020	7,000	7,000	0,020	0,000
20.05.2023	24,00	19,73	18,94	0,79	0,060	0,000	0,060	7,000	7,000	0,060	0,000
21.05.2023	24,00	19,70	19,25	0,45	0,060	0,010	0,050	7,000	7,000	0,050	0,000
Среднее	24,00	43,94	36,71	7,23	13,518	10,230	3,288	7,000	7,000	3,288	0,226
Итого	744,00				419,060	317,120	101,940			101,940	6,996

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru