

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Потребитель: ТСЖ "Бригантин"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 47

Номер прибора: 11545

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.12.2022 23	24,00	62,11	49,67	12,44	83,308	80,552	2,756	6,000	5,500	1,041	1,002
24.12.2022 23	24,00	60,50	48,02	12,48	84,347	81,293	3,054	6,000	5,500	1,053	1,015
25.12.2022 23	24,00	55,74	45,93	9,81	84,861	82,036	2,825	6,000	5,500	0,834	0,805
26.12.2022 23	24,00	59,17	47,19	11,99	84,915	81,787	3,127	6,000	5,500	0,994	0,980
27.12.2022 23	24,00	60,94	48,59	12,34	84,735	81,764	2,971	6,000	5,500	1,045	1,009
28.12.2022 23	24,00	62,19	48,95	13,24	84,782	82,070	2,712	6,000	5,500	1,118	1,087
29.12.2022 23	24,00	63,99	49,97	14,03	84,592	81,561	3,030	6,000	5,500	1,184	1,144
30.12.2022 23	24,00	61,77	47,88	13,89	84,504	81,444	3,060	6,000	5,500	1,167	1,131
31.12.2022 23	24,00	57,64	46,48	11,17	84,281	81,381	2,899	6,000	5,500	0,947	0,909
01.01.2023 23	24,00	57,29	45,16	12,13	85,388	82,351	3,038	6,000	5,500	1,032	0,999
02.01.2023 23	24,00	58,52	45,92	12,60	84,548	81,583	2,966	6,000	5,500	1,062	1,028
03.01.2023 23	24,00	58,16	45,63	12,53	82,888	79,968	2,920	6,000	5,500	1,038	1,002
04.01.2023 23	24,00	51,49	48,48	3,01	53,412	51,761	1,651	6,000	5,500	0,193	0,156
05.01.2023 23	24,00	61,60	57,75	3,86	83,721	80,690	3,031	6,000	5,500	0,313	0,311
06.01.2023 23	24,00	55,50	47,12	8,38	82,803	79,710	3,093	6,000	5,500	0,695	0,668
07.01.2023 23	24,00	61,10	51,73	9,37	82,871	79,963	2,908	6,000	5,500	0,774	0,749
08.01.2023 23	24,00	62,19	49,52	12,67	81,043	78,163	2,880	6,000	5,500	1,030	0,990
09.01.2023 23	24,00	60,52	46,00	14,52	80,927	78,146	2,781	6,000	5,500	1,164	1,135
10.01.2023 23	24,00	61,68	46,38	15,29	81,465	79,261	2,204	6,000	5,500	1,237	1,212
11.01.2023 23	24,00	56,87	43,82	13,05	51,124	49,303	1,821	6,000	5,500	0,629	0,643
12.01.2023 23	24,00	61,87	51,73	10,15	82,139	78,013	4,126	6,000	5,500	0,837	0,792
13.01.2023 23	24,00	66,21	54,72	11,49	83,220	79,434	3,786	6,000	5,500	0,959	0,912
14.01.2023 23	24,00	60,95	55,50	5,46	84,538	81,042	3,497	6,000	5,500	0,472	0,442
15.01.2023 23	24,00	60,81	57,44	3,37	88,594	159,818	-71,224	6,000	5,500	0,345	0,538
16.01.2023 23	24,00	59,28	48,29	11,00	82,419	84,947	-2,528	6,000	5,500	0,902	0,934
17.01.2023 23	24,00	59,11	46,36	12,75	81,952	84,433	-2,482	6,000	5,500	1,047	1,076
18.01.2023 23	24,00	53,28	42,96	10,31	82,051	84,556	-2,505	6,000	5,500	0,846	0,872
19.01.2023 23	24,00	53,32	43,28	10,04	82,371	84,841	-2,470	6,000	5,500	0,829	0,852
20.01.2023 23	24,00	54,29	44,43	9,86	82,845	85,395	-2,550	6,000	5,500	0,819	0,842
21.01.2023 23	24,00	54,20	43,96	10,24	78,834	81,353	-2,519	6,000	5,500	0,800	0,833
22.01.2023 23	24,00	54,09	43,40	10,69	69,516	71,947	-2,431	6,000	5,500	0,757	0,769
Среднее	24,00	58,92	48,14	10,78	80,935	81,631	-0,696	6,000	5,500	0,876	0,866
Итого	744,00				2508,993	2530,564	-21,571			27,163	26,837

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.12.2022	15788,735	14798,300	221,759
22.01.2023	18297,728	17328,864	248,922

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 15.01.2023 00 по 15.01.2023 23

Потребитель: ТСЖ "Бригантин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 47

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 11545

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
15.01.2023 01	1,00	60,02	55,84	4,19	3,541	3,400	0,140	6,000	5,500	0,015	0,014
15.01.2023 02	1,00	63,29	57,99	5,30	3,534	3,416	0,118	6,000	5,500	0,019	0,018
15.01.2023 03	1,00	65,59	60,73	4,87	3,530	3,411	0,119	6,000	5,500	0,017	0,017
15.01.2023 04	1,00	66,44	62,20	4,24	3,528	3,409	0,120	6,000	5,500	0,015	0,014
15.01.2023 05	1,00	67,09	62,51	4,57	3,527	3,359	0,168	6,000	5,500	0,016	0,015
15.01.2023 06	1,00	63,24	57,33	5,92	3,534	3,427	0,107	6,000	5,500	0,021	0,020
15.01.2023 07	1,00	60,22	56,35	3,87	3,540	3,439	0,101	6,000	5,500	0,014	0,013
15.01.2023 08	1,00	60,23	58,03	2,20	3,540	3,416	0,124	6,000	5,500	0,008	0,008
15.01.2023 09	1,00	60,22	59,91	0,31	3,540	3,383	0,157	6,000	5,500	0,001	0,001
15.01.2023 10	1,00	60,16	57,82	2,35	3,540	3,407	0,134	6,000	5,500	0,008	0,008
15.01.2023 11	1,00	60,30	59,95	0,35	3,540	3,393	0,147	6,000	5,500	0,001	0,001
15.01.2023 12	1,00	59,94	59,79	0,15	3,541	3,384	0,157	6,000	5,500	0,001	0,001
15.01.2023 13	1,00	59,60	59,45	0,14	3,541	3,384	0,157	6,000	5,500	0,001	0,000
15.01.2023 14	1,00	59,57	59,42	0,15	3,443	3,355	0,088	6,000	5,500	0,001	0,001
15.01.2023 15	1,00	56,08	58,82	-2,74	8,189	80,596	-72,407	6,000	5,500	-0,022	-0,221
15.01.2023 16	1,00	59,67	58,48	1,19	3,423	3,543	-0,120	6,000	5,500	0,004	0,004
15.01.2023 17	1,00	59,65	52,89	6,76	3,423	3,553	-0,130	6,000	5,500	0,023	0,024
15.01.2023 18	1,00	59,43	53,98	5,45	3,424	3,551	-0,128	6,000	5,500	0,019	0,019
15.01.2023 19	1,00	59,82	53,49	6,33	3,433	3,453	-0,021	6,000	5,500	0,022	0,022
15.01.2023 20	1,00	60,29	53,67	6,63	3,422	3,552	-0,130	6,000	5,500	0,023	0,024
15.01.2023 21	1,00	59,80	44,61	15,19	3,452	3,467	-0,015	6,000	5,500	0,052	0,053
15.01.2023 22	1,00	59,45	47,89	11,56	3,433	3,561	-0,128	6,000	5,500	0,040	0,041
15.01.2023 23	1,00	59,63	48,13	11,50	3,433	3,561	-0,128	6,000	5,500	0,039	0,041
16.01.2023 00	1,00	59,62	48,45	11,17	3,433	3,560	-0,127	6,000	5,500	0,038	0,040
Среднее	1,00	60,81	56,16	4,65	3,687	6,666	-2,979	6,000	5,500	0,016	0,007
Итого	24,00				88,486	159,981	-71,495			0,374	0,179

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
15.01.2023	17652,687	16594,972	242,585
15.01.2023	17741,174	16754,953	242,960

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru