

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 51 блок 1

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1700311

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	15,17	14,85	0,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	15,81	15,49	0,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	14,41	14,40	0,01	0,000	0,230	-0,230	0,000	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	13,76	13,51	0,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	14,61	14,31	0,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	14,56	14,34	0,22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.11.2022 23	24,00	14,45	14,22	0,23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.11.2022 23	24,00	13,64	13,38	0,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.11.2022 23	24,00	13,16	12,88	0,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.11.2022 23	24,00	13,93	13,66	0,27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.11.2022 23	24,00	28,87	23,86	5,01	0,000	20,713	-20,713	0,000	0,000	0,254
10.11.2022 23	24,00	46,36	37,30	9,06	0,000	51,681	-51,681	0,000	0,000	0,468
11.11.2022 23	24,00	52,38	39,14	13,24	18,592	173,852	-155,260	0,000	0,000	1,560
12.11.2022 23	24,00	51,86	38,48	13,38	48,270	49,229	-0,959	0,000	0,000	0,657
13.11.2022 23	24,00	53,02	38,22	14,80	47,652	48,818	-1,166	0,000	0,000	0,721
14.11.2022 23	24,00	48,32	35,86	12,46	48,151	49,286	-1,135	0,000	0,000	0,613
15.11.2022 23	24,00	54,32	38,67	15,65	48,114	49,345	-1,231	0,000	0,000	0,771
16.11.2022 23	24,00	51,72	37,38	14,34	48,175	49,330	-1,155	0,000	0,000	0,707
17.11.2022 23	24,00	50,11	37,02	13,09	47,913	49,214	-1,301	0,000	0,000	0,641
18.11.2022 23	24,00	46,95	46,05	0,90	66,943	68,654	-1,711	0,000	0,000	0,064
19.11.2022 23	24,00	33,39	32,92	0,47	49,908	45,461	4,447	0,000	0,000	0,031
20.11.2022 23	24,00	37,23	36,74	0,49	55,218	54,181	1,037	0,000	0,000	0,032
21.11.2022 23	24,00	32,66	32,09	0,57	56,982	57,400	-0,418	0,000	0,000	0,034
Среднее	24,00	31,77	26,73	5,04	23,301	33,365	-10,064	0,000	0,000	0,285
Итого	552,00				535,918	767,394	-231,476			6,551

Показания счетчиков: *Расчет выполнен по обратному трубопроводу.*

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
29.10.2022 23	8187,038	8367,036	147,452
21.11.2022 23	8722,956	9134,430	154,004

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru