

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 51 блок 3

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1700229

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	15,50	15,13	0,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	15,92	15,75	0,17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	13,99	13,90	0,09	0,200	1,219	-1,019	0,000	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	14,15	13,94	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	15,01	14,88	0,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	14,58	14,30	0,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.11.2022 23	24,00	13,98	13,60	0,38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.11.2022 23	24,00	11,52	11,40	0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.11.2022 23	24,00	11,55	11,34	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.11.2022 23	24,00	13,31	13,10	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.11.2022 23	24,00	28,81	22,90	5,91	24,669	24,338	0,331	0,000	0,000	0,359
10.11.2022 23	24,00	46,84	35,14	11,70	63,018	60,122	2,896	0,000	0,000	0,704
11.11.2022 23	24,00	53,05	38,27	14,78	62,148	59,369	2,779	0,000	0,000	0,877
12.11.2022 23	24,00	52,38	37,71	14,67	59,601	57,019	2,582	0,000	0,000	0,848
13.11.2022 23	24,00	53,67	38,83	14,84	63,319	60,042	3,277	0,000	0,000	0,889
14.11.2022 23	24,00	48,83	36,47	12,36	63,363	59,966	3,397	0,000	0,000	0,740
15.11.2022 23	24,00	54,99	39,23	15,76	63,178	59,845	3,333	0,000	0,000	0,942
16.11.2022 23	24,00	52,34	37,88	14,46	60,892	58,357	2,535	0,000	0,000	0,845
17.11.2022 23	24,00	50,08	37,15	12,93	34,764	57,056	-22,292	0,000	0,000	0,748
18.11.2022 23	24,00	17,83	23,01	-5,18	0,000	0,568	-0,568	0,000	0,000	-0,003
19.11.2022 23	24,00	24,36	23,59	0,77	0,995	21,199	-20,204	0,000	0,000	0,131
20.11.2022 23	24,00	37,65	31,72	5,93	0,099	53,080	-52,981	0,000	0,000	0,322
21.11.2022 23	24,00	31,25	29,06	2,19	52,114	51,055	1,059	0,000	0,000	0,188
Среднее	24,00	30,07	24,71	5,36	23,842	27,097	-3,255	0,000	0,000	0,330
Итого	552,00				548,360	623,235	-74,875			7,590

Показания счетчиков: *Расчет выполнен по обратному трубопроводу.*

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
29.10.2022 23	9319,781	9223,145	171,728
21.11.2022 23	9868,141	9846,380	179,318

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru