

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 51 блок 3

Номер прибора: 1700229

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
19.02.2023 23	23,50	48,01	37,36	10,65	23,900	21,220	2,680	0,392	0,343	2,680	0,309
20.02.2023 23	23,67	48,30	39,62	8,68	25,200	23,060	2,140	0,392	0,343	2,140	0,282
21.02.2023 23	23,83	43,59	38,41	5,18	26,700	23,580	3,120	0,392	0,343	3,120	0,305
22.02.2023 23	23,67	46,10	36,91	9,19	22,800	19,010	3,790	0,392	0,343	3,790	0,316
23.02.2023 23	23,67	46,32	37,60	8,72	21,000	18,590	2,410	0,392	0,343	2,410	0,253
24.02.2023 23	24,00	55,71	46,41	9,30	31,000	27,870	3,130	0,392	0,343	3,130	0,394
25.02.2023 23	23,67	49,55	41,09	8,46	25,700	23,220	2,480	0,392	0,343	2,480	0,319
26.02.2023 23	23,83	48,32	39,82	8,50	25,600	22,620	2,980	0,392	0,343	2,980	0,325
27.02.2023 23	23,83	49,36	40,29	9,07	23,500	21,790	1,710	0,392	0,343	1,710	0,258
28.02.2023 23	23,67	48,27	39,68	8,59	22,600	21,380	1,220	0,392	0,343	1,220	0,223
01.03.2023 23	23,83	45,34	39,41	5,93	24,000	22,060	1,940	0,392	0,343	1,940	0,253
02.03.2023 23	23,83	44,58	39,28	5,30	24,100	21,920	2,180	0,392	0,343	2,180	0,272
03.03.2023 23	23,33	43,74	39,08	4,66	23,400	21,150	2,250	0,392	0,343	2,250	0,251
04.03.2023 23	23,67	49,92	40,16	9,76	23,100	20,790	2,310	0,392	0,343	2,310	0,281
05.03.2023 23	23,67	43,25	38,23	5,02	23,300	20,680	2,620	0,392	0,343	2,620	0,272
06.03.2023 23	23,83	47,91	39,54	8,37	24,600	22,250	2,350	0,392	0,343	2,350	0,269
07.03.2023 23	23,67	45,92	38,22	7,70	24,400	22,190	2,210	0,392	0,343	2,210	0,254
08.03.2023 23	23,67	49,40	40,63	8,77	24,500	21,930	2,570	0,392	0,343	2,570	0,296
09.03.2023 23	23,50	44,78	40,61	4,17	24,500	22,100	2,400	0,392	0,343	2,400	0,260
10.03.2023 23	23,67	48,54	40,69	7,85	24,400	22,210	2,190	0,392	0,343	2,190	0,268
11.03.2023 23	23,67	45,00	39,82	5,18	23,300	21,270	2,030	0,392	0,343	2,030	0,253
12.03.2023 23	23,67	50,70	40,97	9,73	22,600	20,550	2,050	0,392	0,343	2,050	0,270
13.03.2023 23	23,83	44,82	37,19	7,63	22,600	20,670	1,930	0,392	0,343	1,930	0,229
14.03.2023 23	23,50	41,41	37,26	4,15	19,900	17,390	2,510	0,392	0,343	2,510	0,227
15.03.2023 23	23,67	43,47	38,52	4,95	22,500	20,720	1,780	0,392	0,343	1,780	0,222
16.03.2023 23	24,00	47,90	40,25	7,65	21,800	19,020	2,780	0,392	0,343	2,780	0,264
17.03.2023 23	24,00	48,68	40,48	8,20	22,800	21,070	1,730	0,392	0,343	1,730	0,249
18.03.2023 23	23,83	50,21	40,90	9,31	22,700	21,170	1,530	0,392	0,343	1,530	0,260
19.03.2023 23	23,67	49,27	40,49	8,78	23,300	20,970	2,330	0,392	0,343	2,330	0,284
20.03.2023 23	23,83	45,48	38,00	7,48	17,900	15,990	1,910	0,392	0,343	1,910	0,227
21.03.2023 23	23,83	48,34	40,56	7,78	24,300	21,550	2,750	0,392	0,343	2,750	0,289
Среднее	23,73	47,17	39,60	7,57	23,613	21,290	2,323	0,392	0,343	2,323	0,272
Итого	735,50				732,000	659,990	72,010			72,010	8,432

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
18.02.2023 23	12194,401	10707,840	132,813
21.03.2023 23	12926,401	11367,830	141,245

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1