

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Интернациональная, д. 6

Номер прибора: 1314205

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	21,45	0,000	21,69	0,898	-0,24	-0,898	0,000
31.10.2022 23	24,00	21,58	0,000	21,48	0,000	0,10	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	21,53	0,000	21,36	0,000	0,17	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	21,11	0,000	20,91	0,000	0,20	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	23,89	0,000	21,03	3,693	2,86	-3,693	0,000
04.11.2022 23	24,00	35,36	0,000	40,30	391,327	-4,94	-391,327	0,000
05.11.2022 23	24,00	50,40	0,000	39,47	1009,897	10,93	-1009,897	0,000
06.11.2022 23	24,00	46,94	0,000	36,80	929,488	10,14	-929,488	0,000
07.11.2022 23	23,99	53,35	36,806	40,08	565,901	13,27	-529,095	0,475
08.11.2022 23	24,00	54,46	87,571	40,86	83,632	13,60	3,939	1,189
09.11.2022 23	24,00	52,57	79,646	39,04	76,145	13,53	3,501	1,076
10.11.2022 23	24,00	48,70	80,758	37,27	77,286	11,43	3,472	0,921
11.11.2022 23	24,00	54,91	80,078	40,28	76,803	14,63	3,275	1,170
12.11.2022 23	24,00	54,35	81,391	40,31	78,092	14,04	3,299	1,141
13.11.2022 23	24,00	50,07	81,300	38,29	78,054	11,78	3,246	0,956
14.11.2022 23	24,00	46,68	69,918	36,35	66,677	10,33	3,241	0,723
15.11.2022 23	24,00	52,17	77,527	38,43	74,474	13,74	3,053	1,064
16.11.2022 23	24,00	55,74	72,359	39,91	69,471	15,83	2,888	1,144
17.11.2022 23	24,00	46,24	72,282	35,52	68,785	10,72	3,497	0,774
18.11.2022 23	24,00	50,71	72,344	37,75	68,832	12,96	3,512	0,937
19.11.2022 23	24,00	50,57	72,684	38,21	69,316	12,36	3,368	0,897
20.11.2022 23	24,00	50,08	73,344	38,13	70,014	11,95	3,330	0,875
21.11.2022 23	24,00	39,29	73,872	33,01	70,630	6,28	3,242	0,464
Среднее	24,00	43,57	48,343	34,63	170,844	8,94	-122,502	0,600
Итого	551,99		1111,880		3929,415		-2817,535	13,804

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	28120,520	28838,404	442,980
21.11.2022	29232,400	32767,819	456,784

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru