

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	0,00	11,43	11,52	-0,09	0,000	0,000	0,000	0,286	0,398	0,000
02.11.2022 23	0,00	14,02	19,17	-5,15	0,200	0,696	-0,497	3,039	3,161	-0,004
03.11.2022 23	0,00	14,59	16,78	-2,19	0,100	0,000	0,100	3,487	3,508	0,000
04.11.2022 23	0,00	14,31	17,72	-3,41	0,000	0,100	-0,100	1,071	0,704	0,000
05.11.2022 23	0,00	13,19	15,48	-2,29	0,000	0,000	0,000	0,989	0,469	0,000
06.11.2022 23	0,00	11,75	12,31	-0,56	0,000	0,000	0,000	0,918	0,408	0,000
07.11.2022 23	0,00	11,14	11,12	0,02	0,000	0,000	0,000	0,918	0,398	0,000
08.11.2022 23	0,00	11,79	11,70	0,09	0,000	0,000	0,000	0,816	0,398	0,000
09.11.2022 23	0,07	13,36	15,12	-1,76	2,081	2,993	-0,912	1,213	0,989	0,045
10.11.2022 23	4,82	44,93	33,36	11,57	67,450	69,035	-1,586	6,394	5,445	0,768
11.11.2022 23	3,33	48,82	33,52	15,30	54,317	55,184	-0,867	6,394	5,364	0,867
12.11.2022 23	4,53	67,78	43,21	24,57	60,124	61,646	-1,522	6,832	5,455	1,477
13.11.2022 23	3,57	61,58	40,66	20,92	57,950	59,127	-1,176	6,883	5,455	1,213
14.11.2022 23	4,60	67,25	41,98	25,27	55,051	56,023	-0,972	6,995	5,425	1,382
15.11.2022 23	3,08	63,69	38,94	24,75	48,186	48,843	-0,657	7,005	5,384	1,192
16.11.2022 23	1,87	65,13	40,29	24,84	50,899	51,695	-0,796	7,046	5,364	1,261
17.11.2022 23	3,90	65,23	40,97	24,26	52,169	53,066	-0,897	7,311	5,272	1,258
18.11.2022 23	4,73	63,97	40,90	23,07	55,033	56,322	-1,289	6,781	5,313	1,248
19.11.2022 23	5,05	46,82	33,39	13,43	33,726	34,633	-0,907	5,935	5,129	0,672
20.11.2022 23	2,92	63,34	40,09	23,25	49,083	49,999	-0,916	7,566	5,252	1,111
21.11.2022 23	3,02	47,43	32,06	15,37	25,409	25,742	-0,333	6,108	4,395	0,543
Среднее	2,17	39,12	28,11	11,01	29,132	29,767	-0,635	4,476	3,509	0,621
Итого	45,48				611,777	625,104	-13,327			13,033

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
01.11.2022	32636,000	33895,583	824,686
21.11.2022	33247,777	34520,687	837,720

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru