

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.08.2023 23	24,00	53,97	52,11	1,86	38,238	31,768	6,470	0,402	0,362	6,470	0,361
23.08.2023 23	24,00	53,64	49,28	4,36	26,638	22,012	4,626	0,349	0,321	4,626	0,276
24.08.2023 23	24,00	53,55	51,46	2,09	34,338	29,143	5,195	0,406	0,370	5,195	0,290
25.08.2023 23	24,00	53,54	51,46	2,08	34,307	29,552	4,755	0,396	0,362	4,755	0,284
26.08.2023 23	24,00	54,32	50,88	3,44	31,464	25,747	5,717	0,385	0,352	5,717	0,327
27.08.2023 23	24,00	54,43	52,31	2,12	36,852	30,634	6,218	0,396	0,359	6,218	0,348
28.08.2023 23	24,00	46,56	43,87	2,69	32,148	26,071	6,077	0,386	0,352	6,077	0,272
29.08.2023 23	24,00	54,28	52,25	2,03	37,213	32,353	4,860	0,406	0,367	4,860	0,292
30.08.2023 23	24,00	53,74	51,83	1,91	37,389	32,015	5,374	0,396	0,358	5,374	0,304
31.08.2023 23	24,00	54,46	52,30	2,16	35,735	30,433	5,302	0,396	0,359	5,302	0,312
01.09.2023 23	24,00	53,96	50,90	3,06	31,435	26,461	4,974	0,391	0,359	4,974	0,288
02.09.2023 23	24,00	54,18	52,11	2,07	36,794	31,786	5,008	0,412	0,375	5,008	0,294
03.09.2023 23	24,00	54,69	52,56	2,13	36,530	31,565	4,965	0,408	0,371	4,965	0,302
04.09.2023 23	24,00	54,73	52,58	2,15	36,798	31,457	5,341	0,414	0,377	5,341	0,323
05.09.2023 23	24,00	54,77	52,63	2,14	36,951	31,516	5,435	0,415	0,378	5,435	0,324
06.09.2023 23	24,00	55,03	52,80	2,23	35,425	30,434	4,991	0,410	0,373	4,991	0,307
07.09.2023 23	24,00	54,69	51,59	3,10	32,112	26,403	5,709	0,397	0,364	5,709	0,331
08.09.2023 23	24,00	42,44	40,06	2,38	26,525	21,004	5,521	0,378	0,347	5,521	0,223
09.09.2023 23	24,00	54,97	52,74	2,23	37,460	32,327	5,133	0,413	0,375	5,133	0,316
10.09.2023 23	24,00	54,46	52,11	2,35	37,258	32,160	5,098	0,408	0,371	5,098	0,316
11.09.2023 23	24,00	54,22	52,03	2,19	37,505	32,077	5,428	0,404	0,366	5,428	0,327
12.09.2023 23	24,00	54,20	51,97	2,23	35,484	30,610	4,874	0,402	0,364	4,874	0,298
13.09.2023 23	24,00	54,32	51,96	2,36	36,455	30,079	6,376	0,408	0,367	6,376	0,359
14.09.2023 23	24,00	54,30	52,00	2,30	35,373	29,007	6,366	0,410	0,370	6,366	0,373
15.09.2023 23	24,00	54,56	50,68	3,88	31,283	25,666	5,617	0,386	0,350	5,617	0,326
16.09.2023 23	24,00	54,42	52,13	2,29	36,982	30,785	6,197	0,415	0,373	6,197	0,359
17.09.2023 23	24,00	54,00	51,61	2,39	36,534	30,710	5,824	0,409	0,367	5,824	0,339
18.09.2023 23	24,00	52,69	50,50	2,19	36,873	30,551	6,322	0,407	0,366	6,322	0,340
19.09.2023 23	24,00	52,74	40,74	12,00	26,716	20,771	5,945	0,383	0,350	5,945	0,312
20.09.2023 23	24,00	53,36	50,91	2,45	35,433	29,023	6,410	0,405	0,365	6,410	0,349
Среднее	24,00	53,51	50,75	2,76	34,675	29,137	5,538	0,400	0,363	5,538	0,316
Итого	720,00				1040,248	874,120	166,128			166,128	9,471

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.08.2023 23	13500,204	11392,878	117,280
20.09.2023 23	14540,452	12266,998	126,751

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1