

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 29.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 16

Номер прибора: 1414395

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
29.10.2022 23	24,00	22,74	21,56	1,18	0,000	0,000	0,000	3,538	2,978	0,000
30.10.2022 23	24,00	22,66	21,23	1,43	0,000	0,000	0,000	3,457	3,436	0,000
31.10.2022 23	24,00	22,86	22,02	0,84	0,000	0,000	0,000	3,294	3,100	0,000
01.11.2022 23	24,00	22,61	21,46	1,15	0,000	0,000	0,000	3,008	2,692	0,000
02.11.2022 23	24,00	35,22	29,92	5,30	52,058	51,200	0,858	3,875	2,794	0,271
03.11.2022 23	24,00	44,51	37,55	6,96	89,518	88,089	1,429	4,446	2,712	0,613
04.11.2022 23	24,00	42,09	34,67	7,42	79,960	79,316	0,644	4,160	2,723	0,589
05.11.2022 23	24,00	42,39	35,58	6,81	75,239	74,742	0,497	4,313	3,110	0,509
06.11.2022 23	24,00	52,63	40,31	12,32	79,057	79,003	0,054	4,456	3,008	0,973
07.11.2022 23	24,00	55,14	40,75	14,39	12,625	78,500	-65,875	4,793	3,385	1,130
08.11.2022 23	24,00	55,76	41,55	14,21	0,000	77,743	-77,743	5,088	3,671	1,105
09.11.2022 23	24,00	56,04	40,96	15,08	0,000	72,793	-72,793	4,935	3,753	1,098
10.11.2022 23	24,00	57,48	42,74	14,74	0,000	79,494	-79,494	4,946	3,610	1,172
11.11.2022 23	24,00	58,44	42,07	16,37	0,000	78,200	-78,200	4,354	2,896	1,280
12.11.2022 23	24,00	57,39	41,78	15,61	0,000	75,988	-75,988	5,364	3,916	1,186
13.11.2022 23	24,00	56,23	41,31	14,92	0,000	75,491	-75,491	5,282	3,936	1,126
14.11.2022 23	24,00	55,45	41,19	14,26	24,783	68,208	-43,425	4,874	3,651	0,973
15.11.2022 23	24,00	56,54	41,66	14,88	75,411	74,904	0,507	4,854	3,640	1,115
16.11.2022 23	24,00	56,12	40,75	15,37	76,493	76,290	0,202	4,803	3,620	1,173
17.11.2022 23	24,00	56,20	41,05	15,15	77,621	77,153	0,468	4,925	3,681	1,169
18.11.2022 23	24,00	55,52	40,56	14,96	1,468	74,282	-72,814	4,701	3,569	1,111
19.11.2022 23	24,00	54,10	40,08	14,02	0,000	75,446	-75,446	4,711	3,467	1,058
20.11.2022 23	24,00	58,31	43,58	14,73	0,000	86,002	-86,002	5,048	3,375	1,267
21.11.2022 23	24,00	60,43	44,44	15,99	0,000	90,441	-90,441	5,537	3,834	1,446
Среднее	24,00	48,20	37,03	11,17	26,843	63,887	-37,044	4,532	3,357	0,848
Итого	576,00				644,233	1533,284	-889,051			20,362

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Mтс, т	W, Гкал
29.10.2022	-6099,698	1302,120
21.11.2022	-6988,749	1309,281

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 29.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 16

Номер прибора: 1414395

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
29.10.2022 23	24,00	22,74	21,56	1,18	0,000	0,000	0,000	3,538	2,978	0,000
30.10.2022 23	24,00	22,66	21,23	1,43	0,000	0,000	0,000	3,457	3,436	0,000
31.10.2022 23	24,00	22,86	22,02	0,84	0,000	0,000	0,000	3,294	3,100	0,000
01.11.2022 23	24,00	22,61	21,46	1,15	0,000	0,000	0,000	3,008	2,692	0,000
02.11.2022 23	24,00	35,22	29,92	5,30	52,058	51,200	0,858	3,875	2,794	0,406
03.11.2022 23	24,00	44,51	37,55	6,96	89,518	88,089	1,429	4,446	2,712	0,629
04.11.2022 23	24,00	42,09	34,67	7,42	79,960	79,316	0,644	4,160	2,723	0,592
05.11.2022 23	24,00	42,39	35,58	6,81	75,239	74,742	0,497	4,313	3,110	0,512
06.11.2022 23	24,00	52,63	40,31	12,32	79,057	79,003	0,054	4,456	3,008	0,977
07.11.2022 23	24,00	55,14	40,75	14,39	12,625	78,500	-65,875	4,793	3,385	0,170
08.11.2022 23	24,00	55,76	41,55	14,21	0,000	77,743	-77,743	5,088	3,671	0,000
09.11.2022 23	24,00	56,04	40,96	15,08	0,000	72,793	-72,793	4,935	3,753	0,000
10.11.2022 23	24,00	57,48	42,74	14,74	0,000	79,494	-79,494	4,946	3,610	0,000
11.11.2022 23	24,00	58,44	42,07	16,37	0,000	78,200	-78,200	4,354	2,896	0,000
12.11.2022 23	24,00	57,39	41,78	15,61	0,000	75,988	-75,988	5,364	3,916	0,000
13.11.2022 23	24,00	56,23	41,31	14,92	0,000	75,491	-75,491	5,282	3,936	0,000
14.11.2022 23	24,00	55,45	41,19	14,26	24,783	68,208	-43,425	4,874	3,651	0,379
15.11.2022 23	24,00	56,54	41,66	14,88	75,411	74,904	0,507	4,854	3,640	1,123
16.11.2022 23	24,00	56,12	40,75	15,37	76,493	76,290	0,202	4,803	3,620	1,175
17.11.2022 23	24,00	56,20	41,05	15,15	77,621	77,153	0,468	4,925	3,681	1,176
18.11.2022 23	24,00	55,52	40,56	14,96	1,468	74,282	-72,814	4,701	3,569	0,023
19.11.2022 23	24,00	54,10	40,08	14,02	0,000	75,446	-75,446	4,711	3,467	0,000
20.11.2022 23	24,00	58,31	43,58	14,73	0,000	86,002	-86,002	5,048	3,375	0,000
21.11.2022 23	24,00	60,43	44,44	15,99	0,000	90,441	-90,441	5,537	3,834	0,000
Среднее	24,00	48,20	37,03	11,17	26,843	63,887	-37,044	4,532	3,357	0,298
Итого	576,00				644,233	1533,284	-889,051			7,161

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
29.10.2022	-6099,698	1302,120
21.11.2022	-6988,749	1309,281

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru