

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2022 00 по 05.11.2022 23

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 18

Номер прибора: 1412203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2022 00	1,00	42,34	31,90	10,44	0,149	2,647	-2,498	3,926	2,916	0,028
05.11.2022 01	1,00	42,05	31,83	10,22	0,000	2,647	-2,647	4,344	3,151	0,027
05.11.2022 02	1,00	41,07	31,61	9,46	0,000	2,638	-2,638	4,436	3,283	0,025
05.11.2022 03	1,00	40,11	31,20	8,91	0,000	2,648	-2,648	4,426	3,426	0,024
05.11.2022 04	1,00	39,26	30,79	8,47	0,000	2,648	-2,648	4,364	3,355	0,022
05.11.2022 05	1,00	39,07	30,41	8,66	0,000	2,648	-2,648	4,721	3,304	0,023
05.11.2022 06	1,00	39,22	30,30	8,92	0,000	2,569	-2,569	4,579	3,406	0,023
05.11.2022 07	1,00	39,53	30,24	9,29	0,000	2,549	-2,549	4,293	3,375	0,024
05.11.2022 08	1,00	40,16	30,24	9,92	0,000	2,539	-2,539	4,150	3,283	0,025
05.11.2022 09	1,00	40,69	30,53	10,16	0,000	2,539	-2,539	4,099	3,334	0,026
05.11.2022 10	1,00	41,21	30,89	10,32	0,000	2,539	-2,539	3,977	3,100	0,026
05.11.2022 11	1,00	41,67	31,25	10,42	0,000	2,588	-2,588	4,007	3,151	0,027
05.11.2022 12	1,00	42,00	31,59	10,41	0,000	2,598	-2,598	4,007	3,110	0,027
05.11.2022 13	1,00	41,91	31,89	10,02	0,000	2,568	-2,568	4,038	2,937	0,026
05.11.2022 14	1,00	41,58	31,74	9,84	2,430	2,289	0,141	3,997	2,763	0,023
05.11.2022 15	1,00	41,10	31,45	9,65	2,718	2,638	0,080	4,303	3,120	0,025
05.11.2022 16	1,00	40,64	31,31	9,33	2,728	2,638	0,091	4,731	3,487	0,025
05.11.2022 17	1,00	40,40	31,13	9,27	2,689	2,618	0,071	4,691	3,671	0,024
05.11.2022 18	1,00	40,27	31,00	9,27	2,620	2,539	0,081	4,772	3,620	0,024
05.11.2022 19	1,00	40,28	30,82	9,46	2,610	2,539	0,071	4,599	3,732	0,024
05.11.2022 20	1,00	45,70	30,87	14,83	2,634	2,559	0,075	4,120	3,426	0,038
05.11.2022 21	1,00	48,50	32,67	15,83	2,650	2,587	0,063	4,375	3,273	0,041
05.11.2022 22	1,00	49,68	34,67	15,01	2,678	2,605	0,073	4,150	3,151	0,039
05.11.2022 23	1,00	50,84	35,06	15,78	2,687	2,625	0,062	4,099	3,018	0,041
Среднее	1,00	42,05	31,47	10,58	1,108	2,583	-1,475	4,300	3,266	0,027
Итого	24,00				26,593	61,999	-35,406			0,656

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
05.11.2022	-37990,980	654,688
05.11.2022	-38026,387	655,003

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru