

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: ТСЖ "Моряк"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 23

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1601509

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
20.02.2023 23	24,00	59,01	43,62	15,39	74,306	1,142
21.02.2023 23	24,00	61,96	45,06	16,90	72,881	1,233
22.02.2023 23	24,00	58,02	43,24	14,78	74,876	1,105
23.02.2023 23	24,00	60,08	44,01	16,07	73,524	1,181
24.02.2023 23	24,00	62,87	45,65	17,22	74,152	1,274
25.02.2023 23	24,00	60,90	44,97	15,93	75,687	1,203
26.02.2023 23	24,00	59,53	44,81	14,72	76,735	1,128
27.02.2023 23	24,00	60,05	45,45	14,60	76,733	1,119
28.02.2023 23	24,00	57,97	44,46	13,51	76,756	1,036
01.03.2023 23	24,00	57,85	44,33	13,52	76,408	1,032
02.03.2023 23	24,00	59,18	44,69	14,49	75,607	1,095
03.03.2023 23	24,00	61,01	45,76	15,25	75,691	1,152
04.03.2023 23	24,00	57,09	43,43	13,66	75,501	1,030
05.03.2023 23	24,00	57,46	43,67	13,79	75,861	1,044
06.03.2023 23	24,00	55,48	42,42	13,06	75,343	0,982
07.03.2023 23	24,00	61,11	45,32	15,79	75,285	1,186
08.03.2023 23	24,00	56,01	42,95	13,06	76,329	0,995
09.03.2023 23	24,00	57,83	42,69	15,14	67,497	1,006
10.03.2023 23	24,00	57,70	42,03	15,67	61,051	0,956
11.03.2023 23	24,00	60,26	43,64	16,62	61,465	1,020
12.03.2023 23	24,00	61,09	44,74	16,35	63,197	1,031
13.03.2023 23	24,00	58,22	42,91	15,31	62,590	0,958
14.03.2023 23	24,00	57,45	41,81	15,64	62,131	0,972
15.03.2023 23	24,00	60,12	43,97	16,15	64,389	1,038
16.03.2023 23	24,00	50,24	41,60	8,64	51,949	0,734
17.03.2023 23	24,00	57,43	44,47	12,96	79,997	1,036
18.03.2023 23	24,00	57,50	44,62	12,88	80,190	1,032
19.03.2023 23	24,00	58,55	45,44	13,11	80,887	1,060
20.03.2023 23	24,00	58,69	45,63	13,06	81,461	1,063
21.03.2023 23	24,00	59,05	45,65	13,40	80,729	1,081
22.03.2023 23	24,00	57,84	44,99	12,85	80,818	1,038
Среднее	24,00	58,63	44,13	14,50	72,904	1,063
Итого	744,00				2260,026	32,962

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2023 23	18570,946	286,109
22.03.2023 23	20830,972	319,071

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru