

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: ТСЖ "Моряк"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 25

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 2003831

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
20.02.2023 23	24,00	55,41	42,06	13,35	96,870	1,291
21.02.2023 23	24,00	57,95	43,40	14,55	95,500	1,392
22.02.2023 23	24,00	54,58	41,70	12,88	97,561	1,255
23.02.2023 23	24,00	56,35	42,50	13,85	96,093	1,330
24.02.2023 23	24,00	58,81	44,02	14,79	97,272	1,436
25.02.2023 23	24,00	57,21	43,48	13,73	99,047	1,358
26.02.2023 23	24,00	56,19	43,49	12,70	100,222	1,271
27.02.2023 23	24,00	56,76	44,22	12,54	100,253	1,256
28.02.2023 23	24,00	54,91	43,21	11,70	99,997	1,169
01.03.2023 23	24,00	54,76	42,98	11,78	99,573	1,171
02.03.2023 23	24,00	55,87	43,39	12,48	98,691	1,230
03.03.2023 23	24,00	57,49	44,41	13,08	99,052	1,293
04.03.2023 23	24,00	53,97	42,21	11,76	98,328	1,155
05.03.2023 23	24,00	54,27	42,31	11,96	98,897	1,182
06.03.2023 23	24,00	52,45	41,11	11,34	97,915	1,108
07.03.2023 23	24,00	57,43	43,90	13,53	98,553	1,331
08.03.2023 23	24,00	53,02	41,75	11,27	99,230	1,118
09.03.2023 23	24,00	54,30	41,29	13,01	88,124	1,130
10.03.2023 23	24,00	54,07	40,61	13,46	79,756	1,073
11.03.2023 23	24,00	56,37	42,17	14,20	80,704	1,145
12.03.2023 23	24,00	57,31	43,36	13,95	83,435	1,161
13.03.2023 23	24,00	54,63	41,58	13,05	82,693	1,080
14.03.2023 23	24,00	53,66	40,40	13,26	81,990	1,088
15.03.2023 23	24,00	56,32	42,63	13,69	85,297	1,167
16.03.2023 23	24,00	47,72	36,99	10,73	68,283	0,840
17.03.2023 23	24,00	54,35	43,35	11,00	105,263	1,157
18.03.2023 23	24,00	54,48	43,60	10,88	105,619	1,149
19.03.2023 23	24,00	55,47	44,39	11,08	106,911	1,184
20.03.2023 23	24,00	49,89	40,80	9,09	90,249	1,016
21.03.2023 23	24,00	55,88	44,68	11,20	108,802	1,217
22.03.2023 23	24,00	54,83	44,14	10,69	108,778	1,162
Среднее	24,00	55,06	42,58	12,47	95,128	1,191
Итого	744,00				2948,958	36,915

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2023 23	10241,667	131,424
22.03.2023 23	13190,625	168,339

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru