

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 30.10.2022 по 12.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 33 блок 1

Номер прибора: 05202216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	20,00	18,52	1,48	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000
31.10.2022 23	24,00	20,06	18,79	1,27	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000
01.11.2022 23	24,00	37,79	32,65	5,13	61,050	48,355	12,695	6,12	5,61	0,574
02.11.2022 23	24,00	54,26	42,51	11,75	73,188	56,896	16,292	6,12	5,61	0,844
03.11.2022 23	24,00	51,71	39,37	12,34	70,596	54,190	16,406	6,12	5,61	0,869
04.11.2022 23	24,00	50,44	38,36	12,08	67,706	51,908	15,798	6,12	5,61	0,818
05.11.2022 23	24,00	50,08	38,08	12,00	66,016	50,766	15,250	6,12	5,61	0,792
06.11.2022 23	24,00	49,06	37,37	11,69	63,905	49,332	14,573	6,12	5,61	0,746
07.11.2022 23	24,00	52,38	40,75	11,63	76,785	59,661	17,124	6,12	5,61	0,884
08.11.2022 23	24,00	53,18	42,37	10,81	86,036	67,112	18,924	6,12	5,61	0,931
09.11.2022 23	24,00	53,73	42,81	10,92	86,976	68,224	18,752	6,12	5,61	0,949
10.11.2022 23	24,00	54,40	43,24	11,16	86,464	67,988	18,476	6,12	5,61	0,965
11.11.2022 23	24,00	55,65	44,03	11,62	85,682	67,862	17,820	6,12	5,61	0,996
12.11.2022 23	23,82	53,63	43,05	10,58	80,891	74,386	6,505	6,12	5,61	0,973
Среднее	23,99	46,88	37,28	9,60	64,664	51,191	13,472	6,12	5,61	0,739
Итого					905,294	716,679	188,615			10,342

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
30.10.2022	5981,779	5117,234	78,751
12.11.2022	6887,073	5833,913	89,093

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 13.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: KAPAT-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 33 блок 1

Номер прибора: 05202216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
13.11.2022 23	24,00	54,37	42,73	11,64	87,319	90,064	-2,746	61,183	56,084	1,049
14.11.2022 23	24,00	54,29	42,78	11,50	87,100	89,896	-2,796	61,183	56,084	1,034
15.11.2022 23	24,00	54,48	42,57	11,91	85,402	88,196	-2,794	61,183	56,084	1,050
16.11.2022 23	24,00	54,10	42,27	11,82	84,916	87,600	-2,684	61,183	56,084	1,035
17.11.2022 23	24,00	54,60	43,11	11,50	87,589	90,309	-2,719	61,183	56,084	1,038
18.11.2022 23	24,00	54,36	43,05	11,31	87,126	89,816	-2,691	61,183	56,084	1,015
19.11.2022 23	24,00	52,65	42,04	10,61	84,894	87,621	-2,727	61,183	56,084	0,927
20.11.2022 23	24,00	48,91	39,98	8,92	81,721	84,493	-2,772	61,183	56,084	0,755
21.11.2022 23	24,00	43,78	36,74	7,04	81,316	84,296	-2,980	61,183	56,084	0,593
Среднее	24,00	52,39	41,70	10,69	85,265	88,032	-2,768	61,183	56,084	0,944
Итого					767,382	792,292	-24,910			8,498

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
13.11.2022	6887,073	5833,913	75,528
21.11.2022	7654,455	6626,205	84,026

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru