

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 33 блок 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	57,64	37,76	19,89	42,125	42,463	-0,337	6,000	5,500	0,835	0,845
24.03.2023 23	24,00	57,45	37,94	19,51	42,827	43,155	-0,327	6,000	5,500	0,835	0,842
25.03.2023 23	24,00	57,55	37,20	20,35	40,699	40,951	-0,252	6,000	5,500	0,827	0,833
26.03.2023 23	24,00	56,15	36,83	19,32	40,647	40,847	-0,200	6,000	5,500	0,786	0,789
27.03.2023 23	24,00	56,06	36,50	19,56	40,503	40,693	-0,190	6,000	5,500	0,791	0,796
28.03.2023 23	24,00	56,50	35,39	21,11	36,277	36,593	-0,316	6,000	5,500	0,762	0,773
29.03.2023 23	24,00	55,65	34,12	21,53	33,187	33,774	-0,587	6,000	5,500	0,712	0,727
30.03.2023 23	24,00	58,85	34,38	24,47	32,927	33,305	-0,378	6,000	5,500	0,805	0,815
31.03.2023 23	24,00	57,69	38,60	19,09	46,194	47,117	-0,924	6,000	5,500	0,869	0,899
01.04.2023 23	24,00	59,65	48,76	10,89	110,813	114,264	-3,451	6,000	5,500	1,205	1,244
02.04.2023 23	24,00	59,63	49,09	10,54	112,834	116,059	-3,225	6,000	5,500	1,189	1,224
03.04.2023 23	24,00	56,57	47,23	9,34	113,789	116,493	-2,704	6,000	5,500	1,062	1,087
04.04.2023 23	24,00	56,16	47,17	8,99	114,454	117,181	-2,727	6,000	5,500	1,031	1,054
05.04.2023 23	24,00	50,81	43,63	7,17	114,736	117,185	-2,449	6,000	5,500	0,826	0,841
06.04.2023 23	24,00	48,08	41,41	6,67	111,917	114,312	-2,394	6,000	5,500	0,748	0,762
07.04.2023 23	24,00	49,28	42,05	7,23	110,636	113,404	-2,768	6,000	5,500	0,800	0,820
08.04.2023 23	24,00	49,59	42,30	7,29	111,361	114,007	-2,645	6,000	5,500	0,812	0,831
09.04.2023 23	24,00	50,34	42,89	7,45	112,838	115,607	-2,770	6,000	5,500	0,841	0,862
10.04.2023 23	24,00	40,61	36,52	4,09	113,322	115,518	-2,197	6,000	5,500	0,487	0,473
11.04.2023 23	24,00	48,02	40,05	7,97	81,426	83,218	-1,792	6,000	5,500	0,605	0,663
12.04.2023 23	24,00	53,54	45,14	8,40	110,879	113,701	-2,823	6,000	5,500	0,927	0,955
13.04.2023 23	24,00	54,90	46,06	8,84	109,369	112,216	-2,848	6,000	5,500	0,966	0,992
14.04.2023 23	24,00	53,58	45,57	8,00	117,118	120,316	-3,198	6,000	5,500	0,943	0,963
15.04.2023 23	24,00	49,17	34,85	14,31	7,535	7,754	-0,219	6,000	5,500	0,073	0,111
16.04.2023 23	24,00	19,38	18,91	0,47	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.04.2023 23	24,00	19,33	18,71	0,62	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	19,62	19,08	0,55	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	19,82	19,18	0,64	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	18,84	18,10	0,74	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,95	37,08	10,86	65,807	67,246	-1,439	6,000	5,500	0,681	0,697
Итого	696,00				1908,414	1950,132	-41,718			19,737	20,200

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.03.2023	19951,309	20690,318	241,139
20.04.2023	21859,722	22640,450	260,876

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru