

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.12.2022 по 25.12.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 26

Номер прибора: 67788

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.12.2022 23	24,00	0,00	50,13	43,88	6,25	51,910	0,000	51,910	6,00	5,50	0,322	0,000
02.12.2022 23	24,00	0,00	49,11	43,21	5,90	52,270	0,000	52,270	6,00	5,50	0,308	0,000
03.12.2022 23	24,00	0,00	50,42	43,95	6,47	51,570	0,000	51,570	6,00	5,50	0,333	0,000
04.12.2022 23	24,00	0,00	51,58	44,50	7,08	48,690	0,000	48,690	6,00	5,50	0,343	0,000
05.12.2022 23	24,00	0,00	54,84	46,58	8,26	47,720	0,000	47,720	6,00	5,50	0,394	0,000
06.12.2022 23	24,00	0,00	56,15	45,14	11,01	40,850	0,000	40,850	6,00	5,50	0,387	0,000
07.12.2022 23	24,00	0,00	56,06	46,49	9,57	44,490	0,000	44,490	6,00	5,50	0,415	0,000
08.12.2022 23	24,00	0,00	55,95	47,06	8,89	46,750	0,000	46,750	6,00	5,50	0,416	0,000
09.12.2022 23	24,00	0,00	56,08	47,30	8,78	47,060	0,000	47,060	6,00	5,50	0,415	0,000
10.12.2022 23	24,00	0,00	55,96	47,85	8,11	49,530	0,000	49,530	6,00	5,50	0,402	0,000
11.12.2022 23	24,00	0,00	56,72	48,93	7,79	54,170	0,000	54,170	6,00	5,50	0,406	0,000
12.12.2022 23	24,00	0,00	55,97	46,04	9,93	45,890	0,000	45,890	6,00	5,50	0,359	0,000
13.12.2022 23	24,00	0,00	56,06	49,14	6,92	58,790	0,000	58,790	6,00	5,50	0,393	0,000
14.12.2022 23	24,00	0,00	56,26	49,41	6,85	59,210	0,000	59,210	6,00	5,50	0,408	0,000
15.12.2022 23	24,00	0,00	56,07	48,32	7,75	52,440	0,000	52,440	6,00	5,50	0,409	0,000
16.12.2022 23	24,00	0,00	55,54	48,47	7,07	56,220	0,000	56,220	6,00	5,50	0,396	0,000
17.12.2022 23	24,00	0,00	56,42	50,03	6,39	67,560	0,000	67,560	6,00	5,50	0,414	0,000
18.12.2022 23	24,00	0,00	56,20	50,46	5,74	70,690	0,000	70,690	6,00	5,50	0,405	0,000
19.12.2022 23	24,00	0,00	55,57	48,59	6,98	56,390	0,000	56,390	6,00	5,50	0,389	0,000
20.12.2022 23	24,00	0,00	55,34	46,74	8,60	47,320	0,000	47,320	6,00	5,50	0,399	0,000
21.12.2022 23	24,00	0,00	55,76	47,34	8,42	49,490	0,000	49,490	6,00	5,50	0,415	0,000
22.12.2022 23	24,00	0,00	56,93	47,71	9,22	50,340	25,110	25,230	6,00	5,50	0,425	0,232
23.12.2022 23	24,00	0,00	56,92	48,91	8,01	52,680	52,930	-0,250	6,00	5,50	0,422	0,424
24.12.2022 23	24,00	0,00	56,07	48,33	7,74	53,590	53,840	-0,250	6,00	5,50	0,414	0,417
25.12.2022 23	24,00	0,00	54,14	46,96	7,18	54,610	54,980	-0,370	6,00	5,50	0,395	0,395
Среднее	24,00	0,00	55,05	47,25	7,80	52,409	7,474	44,935	6,00	5,50	0,391	0,059
Итого	600,00	0,00				1310,230	186,860	1123,370			9,784	1,467

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru